



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

6b

Studentská 328/64
360 07 Karlovy Vary
telefon: 359 010 111
fax: 353 332 211
e-mail: info@vodakva.cz
http://www.vodakva.cz

váš dopis:
ze dne:

vyřizuje: **Iva Šestáková**
referent vodorozvoje
telefon: 359 010 214
e-mail: isestakova@vodakva.cz

číslo jednací: **1859**/220/08/Še

IMK PROJEKT
Ing. Martin Kohout
Klínovecká 998, PS 23
36, 01 OSTROV

v Karlových Varech dne 28.5.2008

Věc: K. Vary – Stará Role, Truhlářská ulice, posilování parkovacích stání – vnitroblok
Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení

K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření :

1. Před zahájením prací bude stávající vodovodní a kanalizační zařízení vytyčeno pracovníky příslušných provozů.
2. Zahájení prací bude oznámeno na provoz kanalizace (p. Vaňourek, tel.: 353 339 711) a provoz vodovodů (p. Homolka, tel.: 353 567 752) a práce budou řízeny dle jejich dispozic a požadavků.
3. Případné nevyužitá stávající uliční vpusti budou řádně zaslepeny a zrušeny u stoky.
4. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajících inženýrských sítí.
5. Veškeré poklopy na našem zařízení budou upraveny na novou výškovou úroveň terénu.
6. Požadujeme respektovat pásma vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U vodovodních a kanalizačních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
7. Při souběhu a křížení nutno respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Nové uliční vpusti doporučujeme navrhnout bez koše na zachycení nečistot a opatřit je usazovacím prostorem.
9. Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení/ohlášením stavby a s její realizací.

Předmět projektu :

Projekt řeší zřízení 27 nových parkovacích stání + 2 místa pro vozidlo osob ZTP. Odvodnění je navrženo do dvou nových uličních vpustí, další dvě stávající budou vyčištěny a výškově upraveny s nově navrženým povrchem.

IČ: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28
společnost je zapsána
s účinností od 1.1.1994
v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Plzni,
oddíl B, vložka 375

bankovní spojení:
Komerční banka K. Vary
běžný účet:
1608 341 / 0100
účet pro vodné a stočné:
20 001 - 1608 341 / 0100

Příloha : projekt
Co: vlastní, PS 03, PS 09

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64

Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Douhý

0.2. [signature]

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru