

HLAVNÍ ARCHITEKT – autor		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	<div>bokota architekti</div> <div>Ing. arch. Miloslav Bokota - autorizovaný architekt ČKA 02561 Česká 6, 360 18, Karlovy Vary</div> <div>mail: bokota@volny.cz, tel.: +420775995577</div>	
Ing. arch. Miloslav Bokota		Ing. Petra Neubauerová	Ing. Petra Neubauerová		
INVESTOR Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20					
PROFESE Inženýrské objekty					
Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary				FORMÁT	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				DATUM	08/2013
SO 05 Vodovod + areálové rozvody				STUPEŇ	PPS
obsah : TABULKA PŘÍPOJEK				Č. ZAKÁZKY	03-2013
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				D1.4/SO 05/ 5	

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.

Karlovy Vary - Tuhnice - centrum zdraví a bezpečí

vodovod

přípojky od objektů CZB

označení		objekt				NAPOJENÍ NA ŘAD				spád %	délka m	materiál	způsob napojení
		U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m				
SO02 - CB 01	hlavní budova	392,00	391,64	390,63	1,47	392,52	393,01	390,49	2,13	2,0	7,0	PE 32 x 3 mm	navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem a objímkou MB, 63/32 součástí napojení je vevařovací přípojkové šoupátko (např. HAWLE č.4050)
SO02 - CB 02	nemocnice	391,50	390,34	390,38	1,22	391,54	390,5	390,34	1,30	2,0	2,0	PE 25 x 3 mm	
SO02 - CB 07	operační středisko	391,22	390,46	390,46	0,86	391,54	390,5	390,3	1,34	2,0	8,0	PE 25 x 3 mm	
SO02 - CB 08	IZS garáže	391,38	390,45	390,41	1,07	391,72	390,5	390,37	1,45	2,0	2,2	PE 25 x 3 mm	
jezírko		391,38	390,45	390,77	0,71	391,52	390,5	390,31	1,31	2,0	23,0	PE 32 x 3 mm	
CELKEM PŘÍPOJKY											42,2		