


-  Zásuvka 1F 16A
-  Vývod jednofázový 230V/50Hz
-  **Zářivkové světlo stropní 4x18W
600x 600 mmTLD**
-  Žárovka na stropě
-  Vypínač dvojitý bez signalizace
-  vypínač jednoduchý bez signalizace
-  vypínač s klíčkem
-  Rozvaděč nástěnný
-  -KR3
krabice rozvodná
-  -KJ
vnitřní jednotka klimatizace
-  -KJV
vnější jednotka klimatizace
-  Nouzové svítidlo
-  HOP
Hlavní ochranné pospojení
-  Připojnicová skříňka

 Zásuvka 3F 16 A

Výkres je vytištěn v měřítku a nesmí být zvětšován ani zmenšován

Veškeré rozměry musí být zkontrolovány a ověřeny dodavatelem.


V případě objevení odchylek a dalších chyb je nutno okamžitě uvědomit projektanta


Veškeré uvedené materiály a vybavovací předměty musí být detailněji vyspecifikovány na základě předloženého vzorku

Výkres nenahrazuje dílenskou/výrobní dokumentaci

ARTECHNIC s.r.o.			
Investor:	Statutární město Karlovy Vary		
Akce:	Centrum zdraví a bezpečí- Karlovy Vary- I. ETAPA		
Místo:	Karlovy Vary - Tuhnice	Datum:	8.2013
Stupeň:	PDPS	Formát:	
Objekt:	CB04 Požáry	Měřítko:	1: 50
Výkres:	CB04- Požáry 1NP elektro- zásuvky	Výkres č.:	D.1.1.4.e03
Autoři:	Ing. J. Černý , ing. J. Čermák		

Rozvaděč/kabel: R02/JZ5
+výška(mm)-značení: +v300-KZ4



 vypínač s kľíčkem

 Rozvaděč nástěnný


-KR3
○ krabice rozvodná


$-KJ$
 KJ vnitřní jednotka klimatizace

-KJV
KJ vnější jednotka klimatizace

 Nouzové svítidlo

HOP Hlavní ochranné pospojení

 PŘÍPOJNICOVÁ SKŘÍŇKA

 Zásuvka 1F 16A


 Vývod jednofázový 230V/50Hz

 Vypínač s ovládáním intenzity osvětlení

vypínač jednoduchý bez signalizace

 přepínač

Panel ovládací

— Vývod ovládacího kabelu SYKFY

Veškeré rozměry musí být zkontrolovány a ověřeny dodavatelem.
V případě objevení odchylek a dalších chyb je nutno okamžitě uvědomit projektanta

Veškeré uvedené materiály a vybavovací předměty
musí být detailněji vyspecifikovány na základě předloženého vzorku.
Výkres nenahrazuje dílenskou/výrobní dokumentaci

ARTECHNIC s.r.o.			
Investor:	Statutární město Karlovy Vary		
Akce:	Centrum zdraví a bezpečí- Karlovy Vary- I. ETAPA		
Místo:	Karlovy Vary - Tuhnice	Datum:	8.2013
Stupeň:	PDPS	Formát:	
Objekt:	CB04 Požáry	Měřítko:	1:50
Výkres:	CB04- Požáry 2NP elektro- zásuvky	Výkres č.:	D.1.1.4.e04
Autoři:	Ing. J. Černý , ing. J. Čermák		