LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	MÍSTNOST			POZNÁMKA			STROP			
OZN.	NÁZEV	m2	ÚKLID	POVRCH	ÚKLID	POVRCH	ÚKLID	POVRCH		
3.01	CHODBA	6,71	P.13	KERAMICKÁ DLAŽBA	PP.5	KERAMICKÉ PODLAHY	PLI	(SK KAZETOVÝ PODHLED v. 3300 mm		
3.02	SCHODIŠTĚ	11,90		DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ do krytin. části	PP.5	KERAMICKÉ PODLAHY	PLI	(SK KAZETOVÝ PODHLED v. 3300 mm		
3.03	VZDUCHOTECHNIKA	222,29	P.11	STĚRKOVÁ MC BETON	PP.5	KERAMICKÉ PODLAHY	SI2	(SK KAZETOVÝ PODHLED		
3.04	VELK. KERAMICKÉ	40,50	P.12	VINYLOVÁ PODLAHA	PP.1	SINDRAK STRUNI OMÝVÁ	PLI	(SK KAZETOVÝ PODHLED		
3.05	CHODBA	21,97	P.13	KERAMICKÁ DLAŽBA	PP.5	KERAMICKÉ PODLAHY	PLI	(SK KAZETOVÝ PODHLED		
3.06	SCHODIŠTĚ	7,98	P.13 P.43	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ PODLAHY	KERAMICKÉ PODLAHY	PLI	(SK KAZETOVÝ PODHLED v. 3300 mm		
3.07	VZDUCHOTECHNIKA	92,59	P.11	STĚRKOVÁ MC BETON	PP.5	KERAMICKÉ PODLAHY	SI2	(NEPŘÍSTUPNÝ PODHLED		

POZNÁMKA:

– NOSNÉ PREKLADY NAD VEPŘELNÍM OTVOREM V PŘÍČKÁCH JSOU NAVRŽENY SYSTÉMOVÉ BETONOVÉ (NAPŘ. BEST UNIKA). NOSNÉ PŘEKLADY PŘEDEPSANÉ JSOU KOTOVANÉ DO DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
– ROZMĚRY ZDĚNÝCH PŘÍČEK JSOU KOTOVÁNY DO DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV. PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE OBLÉKTKU.
– ZDĚČKA PODLAHA HRUBÝ PLOCHÝ BLOK DOPLNĚNÁ BAREVNÝM ZAMĚTENÝM A OSAZENÁ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ
PRO VEŘEJNÝ NÁVOD
– VEŠKERÉ VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OCELOVÉ PRVKY JSOU ZÁROVEŇ ZINKOVANÉ, KOTVENÉ PŘES KOTVNÍ DESKY KOTVAMI HILTI DO BETONU BEZP. DO ZOVÁ, JEDNÁ SE O VENKOVNÍ A VNITŘNÍ ZÁRADOLÍ A MADLA, ZEBŘÍKY,
JAKO SOUČÁST PODKLADNÍ VRSTVY. OBVODOVÉ PLOŠTĚ OBALENÍ Z OCELOVÉHO PLECHU OPRACOVÁNÍ PLECHU. OSTATNÍ
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY SOUVISLÉ SE STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY Z HLINKOVÉHO PLECHU (MOŽNÉ
ŘEŠENÍ SVODŮ, OPLECHOVÁNÍ ATIKY, APOD.). PŘÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍCH V SÚ NUTNO DODRŽOVAT ČSN 73
3610.
– VEŠKERÉ ŘEZIVO IMPREGNOVÁNO PŘÍPRAVKEM S ÚČINNOSTÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM. PLSTOVÁ A
PROTI DŘEVOKAZNÝMU HMYZU. ZA DODRŽENÍ VEŠKERÝCH VYBROČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A NOREM
DLOUHODOBOU ODBORNÁ UKAZ. NAPŘ. KVALITA DŘEVA, KONTROLA SUŠENÍ APOD.).
– DALŠÍ BLOČ CHRÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ – AKTIVNÁ BLESKOSVODNÁ SE VŠASNOU NIKOMOI
VÝBOJE. V SOULADU S ÚSTAVOVÉNÍM STN 34 1397 (06/1999), ZMĚN Z1 (11/2004), Z3 (05/2008) A ČSN
EN 62305-2.
– STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BLOČ VÁBAVEK SYSTÉMOVÁ PRO BEZPEČNOU ÚDRŽBU STŘECHY DLE ČSN EN 363 A
ČSN 73 1901.
– NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI JSOU NAVRŽENÉ TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY. U SCHRÁNĚNÍ NA STOLATÍCH
DRÁŽKÁCH FALCOVANÉ KRYTINY.
– PŘÍ ÚTŘESNÉM PROSTŘEDÍ SPODNÍ STAVBOU NUTNO POUŽÍT PAŽNICE S PŘÍSLUŠNÝ OCHRANNÝM PROFILY.
– PŘEDLOŽENÍ ELEKTROINSTALACE.
– PŘÍSLUŠNÝ PODKLADNÍ BETOUŽ POD ZÁKLADOVÉ DESKOU BUDE UDRŽEN PÁSEK PAŽN. DLE
– PŘÍ SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VRBUDOVAT ZÁKLADOVÉ PATKY.
– STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (PŘÍMĚTKU X BETON APOD.) BUDOU POD OMÍTKOU ARMOVÁNY SKLOTEXTILNÍ
SÍŤOVINOU.
– VEŠKERÉ PROSTUPY A OBĚŽNÝ BUDOU OSAZENÍ INSTALACÍ ZEDNICKÝ ZAPRAVENÝ.

POZNÁMKA:

– 1 – Na hrubně ocelovou podkladnovém betonářovém stupni 2*150/283 mm dle konstrukční části.
*2 – Sendvičí omyvatelné modulní příčky – vodorovné HPL výšky 2,1 m (výrobek V/1).
*3 – Část příčky v místě dvojdveří z betonových tvárnic tl. 100 mm (např. Bést Unika 10).
*4 – Vyrovnat skupy podrážky SDK předstěnou z desek tl.12,5 mm, na nosném rožu.
*5 – Hydroizolační stěrkou min. 1,0 m ze okolí konstrukcí.
*6 – Na spodní části vzorku bude osazena konstrukce pro zavěšení systému čtvrtek, sítí, kterú umožní
ono instalovat (nikoli uskutečnit) na sobě nezávislé provoz horních pichů bez trhmatové části (výrobek
V/2).
*7 – Příčka vyzděná 150 mm pod spojkou iron vyrůmpihon omenné.
*8 – Zdravý výjmy 100 mm pod jakobkoliv otlocení, z betonu kvality C20/25, výztuž KARI 8ß–150/150 mm.
*9 – Zdravý výjmy 100 mm pod jakobkoliv VZL z betonu kvality C20/25, výztuž KARI ß6–150/150 mm.
*10 – Zdravý výjmy 100 mm pod jakobkoliv otlocení, z betonu kvality C20/25, výztuž KARI ß6–150/150
mm. Separační asistující podložka.
*11 – Zdravý výjmy 100 mm pod jakobkoliv VZL z betonu kvality C20/25, výztuž KARI ß6–150/150 mm.
*12 – Umístění konstrukcích ok ve stropní desce výzuh. osetření tvar pro montáž o případné odvětrání
*13 – Příkrouvá nosnost mrž s ekeno ocelobetonu, umístěná nad výplavním prahem. Nosyhní umístěno nad
podlehem dutého. Nosnost mrž zmrzlí případném stávěním v ocelé segmentnosti pevnosti (výrobek V/3).
*14 – Skládací limitový na oplní signálu od EPS (např. řip AIR 810 s komexkrytím nádrem v bone
*15 – Měřivkové vzdělá s elektro oddělením, s podmí odnosní tl 45. Spouštění rolety na pokyn signálu od
hasičů z Ásgrand s.r.o.). Součást nerozuá bránou – výrobek V/4.
EPS – výrobek V/5.
*16 – Logo na hodně s pokračením (výrobek V/6).
*17 – V únuh ložného pásu nesmí žádný vítr vyšší 200 mm, např. vrcholy šířel Linka 20
ranové, výzuž 4ß 12, třídy ß6 o 200 mm (ß500). betón C25/30X01.



LEGENDA HMOT:

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ / PŘEFABRIKOVANÉ
KONSTRUKCE

TVÁRNICE BETONOVÁ TL. 200 mm

TVÁRNICE PŘÍKOVÁ BETONOVÁ TL. 150 mm

TVÁRNÍ BETONOVÁ TL. 100 mm

TVÁRNÍ PŘÍKOVÁ BETONOVÁ TL. 100 mm

INSTALAČNÍ PŘÍČKOBETONOVÁ PŘÍZDIVKA / PŘÍČKA
TL. 100 MM SŘP. 150 MM DLE INSTALACE

DO VÝŠKY 1400 mm / POD STROP

SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE FASÁDY
OBKLAD Z OCELOVÝCH PROFILOVANÝCH PLECHŮ, S NÁSTŘIKEM PUR
HYDROIZOLAČNÍ SVISLÁ ASFALTOVÁ IZOLACE TL. 180 mm

HYDROIZOLACE

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

TVÁRNICE BETONOVÁ TL. 200 mm o 150 mm – ROHOVÁ / OBLITELNÁ
(NAPŘ. BÉST UNIKA 20 nebo ß BÉST UNIKA 15 rohová)
KONSTRUKČNÍ VRSTVA ZE ß (S 500). BETON C25/30–XC1

| | | |