

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Zástupce zadavatele dle § 151 ZVZ: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Praha 5, 150 00, Ostrovského 253/3
IČO: 12493031

Věc: **Dodatečná informace č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15 a 16 ve smyslu § 49 ZVZ**

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **25. 3. 2014, dne 26. 3. 2014, dne 27. 3. 2014, dne 28. 3. 2014 a dne 31. 3. 2014** dotazy dodavatelů k veřejné zakázce „*Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty*“ zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne **5. 3. 2014** pod evid. **č. 478695**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 ZVZ** sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 8

Dotaz ze dne 25.3.2014	<p><i>Prosím Vás o dodatečnou informaci k zakázce "Hala pro míčové sporty".</i></p> <p><i>Není uvedena specifikace uchycení lana pro ochrannou síť. Bylo by možné zaslat detail uchycení?</i></p> <p><i>Bude předmětem dodávky i ochranná síť?</i></p> <p><i>Žádáme zadavatele o upřesnění.</i></p>				
Dodatečná informace	26 9	767047R	D+M Ocelové lanko pr. 3mm pro závěsnou síť specifikace viz V.2	m	30,20
	Lanko bude provlečeno přes oka z drátu prof. 3 mm, průměr 30 mm, vařenému ke spodní pásnici vazníku a 2,0 m - ks 19. Ochranná síť není předmětem dodávky.				

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 9

Dotaz č. 1 ze dne 25.3.2014	<p>Dotaz č. 1:</p> <p><i>Zadavatel v rámci dodatečných informací č. 2 – 5 ve smyslu § 49 ZVZ ze dne 24.3.2014 v dílčích odpovědích na dotazy žádá uchazeče, aby v intencích poskytnutých dodatečných informací sami upravili soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (srov. DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2, Dodatečná informace na dotaz</i></p>
------------------------------------	--

Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz


Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624

	<p>č. 4 ze dne 18.3.2014, dále DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3, <i>Dodatečná informace na dotaz č. 5 a 6 ze dne 18.3.2014, DODATEČNÁ INFORMACE Č. 4, Dodatečná informace na dotaz č. 1, 2 a 4 ze dne 19.3.2014</i>).</p> <p><i>Na konci těchto dodatečných informací pak v rozporu s výše uvedenou žádostí žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použili výhradně aktualizované verze zadávacích podmínek, dle znění dodatečných informací, tj. zejména doplněné, popř. opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb pod hrozbou vyřazení nabídky.</i></p> <p><i>Dále, v čl. 20 Zadávací dokumentace zadavatel doporučuje uchazečům provést prověrku projektové dokumentace pro provádění stavby a neoceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž výslovně žádá uchazeče, aby v případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do zadavatelem předložených soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, tyto skutečnosti uváděli ve své nabídce na zvláštním místě, mimo nabídkovou cenu a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla neuváděli v rámci nabídkové ceny (viz odst. 20.3. a 20.6. Zadávací dokumentace).</i></p> <p><i>Jinými slovy, zadavatel na jedné straně zakazuje uchazečům provádět opravy soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s tím, že v případě, že zadavatel tuto dokumentaci sám neupraví, mají uchazeči uvést dodatečné náklady mimo nabídkovou cenu, na straně druhé je o provedení oprav výslovně žádá. Žádáme proto zadavatele, aby v souladu se zásadou transparentnosti vyjádřenou v § 6 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách sjednotil pokyny pro uchazeče pro zpracování nabídky tak, aby nebyly ve vzájemném rozporu.</i></p> <p><i>Dále, s odkazem na § 44 odst. 1 věty druhé zákona o veřejných zakázkách, podle něhož za úplnost a správnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel, žádáme zadavatele, aby uchazečům poskytl opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle dosud poskytnutých dodatečných informací.</i></p>
Dodatečná informace	Zadavatel zveřejnil na svém profilu kompletní aktualizovanou verzi soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dotaz č. 2 ze dne 25.3.2014	<i>Má cenová nabídka zahrnovat náklady na demolice/odstranění objektů přístřešků, které se nachází na předmětném pozemku pro plánovanou stavbu? Soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr takovou položku neobsahuje.</i>
Dodatečná informace	Ne, uváděné přístřešky se na pozemku již nenacházejí.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 10

Dotaz ze dne 25.3.2014	<i>Zadavatel v rámci dodatečné informace č. 2-7 žádá uchazeče, aby upravil soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Žádáme zadavatele, aby tyto úpravy provedl sám a zaslal opravený VV, aby byly nabídky vzájemně porovnatelné.</i>
Dodatečná informace	Zadavatel zveřejnil na svém profilu kompletní aktualizovanou verzi soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 11

<p>Dotaz č. 1 ze dne 25.3.2014</p>	<p>F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení_díl 64 Výplně otvorů (vnitřní dřevěné dveře).</p> <ul style="list-style-type: none"> • DV/105 dřevěné dveře mají označení 45DP1 - toto označení je pro ocelové dveře. Jaké se mají ocenit_dřevo nebo ocel? • U dveří kde je napsáno podřez resppektive větrací mřížka (např. viz. níže) – co se má ocenit? 																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">DV / 202</td> <td style="width: 55%;"></td> <td style="width: 10%;">PATRO</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">1.NP</td> <td style="width: 5%;">2.NP</td> <td style="width: 5%;">3.NP</td> <td style="width: 5%;">CELKEM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>pravé</td> <td></td> <td>8</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>levé</td> <td></td> <td>6</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">DVEŘE</td> <td style="width: 50%;">DVEŘE vnitřní, plně, hladké vysokotlaké – ocelové</td> <td style="width: 50%;">ZARUBEN</td> <td style="width: 50%;">ocelová HSE</td> </tr> <tr> <td>ROZMĚR</td> <td>800/1870 mm</td> <td>MATERIÁL</td> <td>ocel</td> </tr> <tr> <td>MATERIÁL</td> <td>dřevěná – vysokotlaký laminát HPL</td> <td>POVRCH, OPRAVA</td> <td>nátěr ve stupnici RAL – dle výběru architekta</td> </tr> <tr> <td>POVRCH, OPRAVA</td> <td>dle dle výběru architekta</td> <td>PŘEKLAD – typ</td> <td>systémový</td> </tr> <tr> <td>PROSKLENÍ</td> <td>–</td> <td>CELKEM ks</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>SOUČ. PROST. TEP.</td> <td>–</td> <td>OTVOR V KCI</td> <td>900/2020 mm</td> </tr> <tr> <td>POŽAR. ODOLNOST</td> <td>–</td> <td>TLOUŠTKA STĚNY</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>ZÁMEK, KARTA</td> <td>domovní zámek</td> <td>TĚSNĚNÍ</td> <td>systémové</td> </tr> <tr> <td>KOVÁNÍ, ZÁVĚSY</td> <td>dle výběru architekta</td> <td>KLÍKA</td> <td>klíka-klíka</td> </tr> <tr> <td>SAMOZ./STAV./ZAR.</td> <td>–</td> <td>PRÁH</td> <td>–</td> </tr> </table> <p>SCHEMA DVEŘE</p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">STRANA 04/21</p>	DV / 202		PATRO		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM			pravé		8	1	0	9			levé		6	1	0	7	DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plně, hladké vysokotlaké – ocelové	ZARUBEN	ocelová HSE	ROZMĚR	800/1870 mm	MATERIÁL	ocel	MATERIÁL	dřevěná – vysokotlaký laminát HPL	POVRCH, OPRAVA	nátěr ve stupnici RAL – dle výběru architekta	POVRCH, OPRAVA	dle dle výběru architekta	PŘEKLAD – typ	systémový	PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	16	SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	900/2020 mm	POŽAR. ODOLNOST	–	TLOUŠTKA STĚNY	150 mm	ZÁMEK, KARTA	domovní zámek	TĚSNĚNÍ	systémové	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta	KLÍKA	klíka-klíka	SAMOZ./STAV./ZAR.	–	PRÁH	–
DV / 202		PATRO		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM																																																										
		pravé		8	1	0	9																																																										
		levé		6	1	0	7																																																										
DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plně, hladké vysokotlaké – ocelové	ZARUBEN	ocelová HSE																																																														
ROZMĚR	800/1870 mm	MATERIÁL	ocel																																																														
MATERIÁL	dřevěná – vysokotlaký laminát HPL	POVRCH, OPRAVA	nátěr ve stupnici RAL – dle výběru architekta																																																														
POVRCH, OPRAVA	dle dle výběru architekta	PŘEKLAD – typ	systémový																																																														
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	16																																																														
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	900/2020 mm																																																														
POŽAR. ODOLNOST	–	TLOUŠTKA STĚNY	150 mm																																																														
ZÁMEK, KARTA	domovní zámek	TĚSNĚNÍ	systémové																																																														
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta	KLÍKA	klíka-klíka																																																														
SAMOZ./STAV./ZAR.	–	PRÁH	–																																																														
<p>Dodatečná informace</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ano, tady je chybně uveden materiál dveří DV/105 – správně je oceloplechové EW-Sm 45 DP1+C2, ks 1. • Podřezání či osazení mřížek vnitřních dveří je vyznačeno v projektu VZT, mřížky jsou vyznačeny také v půdorysech stavební části. 																																																																
<p>Dotaz č. 2 ze dne 25.3.2014</p>	<p>F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení_díl 767 Konstrukce zámečnické (sanitární příčky) pol.č.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 5%;">25</td> <td style="width: 10%;">76703</td> <td style="width: 55%;">D+M WC příčka (1500+1000/2100) včetně dveří 1kř laminovaná dřevotříská v hliníkové rámu, nerez nohy</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7R</td> <td>viz specifikace V.1</td> <td>m2</td> <td>187,40</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Do místností sprch nelze použít DTD desky, jak je psáno ve výkazu výměr. Jaký materiál se má ocenit do zmiňovaných místností?</i></p>	25	76703	D+M WC příčka (1500+1000/2100) včetně dveří 1kř laminovaná dřevotříská v hliníkové rámu, nerez nohy				6	7R	viz specifikace V.1	m2	187,40																																																					
25	76703	D+M WC příčka (1500+1000/2100) včetně dveří 1kř laminovaná dřevotříská v hliníkové rámu, nerez nohy																																																															
6	7R	viz specifikace V.1	m2	187,40																																																													
<p>Dodatečná informace</p>	<p>Sanitární příčky (výrobek V1) - platí specifikace dle stavební části - vysokotlaký kompak HPL, tl. desky 13 mm.</p>																																																																
<p>Dotaz č. 3 ze dne 25.3.2014</p>	<p>F1.001.20 Konstrukční řešení – ocelové konstrukce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V technické zprávě a výkresové dokumentaci je rozpor mezi specifikací korozního prostředí. V technické zprávě je popsáno jako C3. Ve výkresové dokumentaci jako C4. Která varianta platí? (promítno se do ceny protikorozních nátěrů). • Bylo by možné zaslat Výkaz materiálu ocelových konstrukcí? V technické zprávě je o výkazu materiálu zmínka v části „3. Materiál“ („Materiál podrobně viz. Výkaz materiálu“)? 																																																																
<p>Dodatečná informace</p>	<ul style="list-style-type: none"> • korozní prostředí je uvažováno C3 • viz Dodatečná informace č. 5, odpověď na dotaz č. 1 ze dne 19. 3. 2014 																																																																

Dotaz č. 4 ze dne 25.3.2014	<i>F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení_ výkaz výměr Ve výkazu výměr poskytnutého zadavatelem je u vybraných stavebních oddílů přesun hmot stanoven s měrnou jednotkou % a není zadáno množství. Protože je výkazu výměr poskytnutého zadavatelem ve sloupci jednotková cena pravděpodobně smazán vzorec, který sčítá celkovou částku za příslušný stavební oddíl, je možné upravit položku týkající se přesunů hmot tak, aby měrná jednotka byla kpl. a množství 1?</i>
Dodatečná informace	Zadavatel požaduje, aby byl zachován obvyklý postup výpočtu těchto položek – tzn. %-ní podíl z částky za daný oddíl. Pouze výši procenta si každý uchazeč (podobně jako jednotkové ceny u běžných položek) zvolí sám. Zavzorcování soupisu prací není povinností zadavatele. Naopak, každý uchazeč by si měl vzorce překontrolovat případně doplnit a součty si přenést do rekapitulací sám.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 12

Dotaz č. 1 ze dne 26.3.2014	<i>Dle dodatečných informací ze dne 18. 3. 2014, dotaz č. 4, jsou upraveny specifikace digitálních tabulí. Ve specifikaci se objevil pojem zobrazování výsledků všech halových sportů. Dle půdorysů jsou na hrací ploše, naznačeny čáry pouze pro košíkovou a házenou. Žádáme tedy o potvrzení, zda budou požadovány pouze čáry pro tyto sporty.</i>
Dodatečná informace	Hala pro míčové sporty bude využívána jako komplexní tréninkové středisko. Hrací čáry na ploše nejsou předmětem veřejné zakázky.
Dotaz č. 2 ze dne 26.3.2014	<i>Ve specifikaci podlahy hrací plochy není navrženo barevné provedení, například probarvená brankoviště a vymezená území. Žádáme doplnění barevnosti podlahy.</i>
Dodatečná informace	Podbarvení hřišť není předmětem veřejné zakázky.
Dotaz č. 3 ze dne 26.3.2014	<i>Systém pro bezpečnou údržbu střechy je, dle našeho názoru nevhodný v kombinaci s provedením střešního systému Kalzip. Nevhodný je zejména prostup skladbou střechy. Je tedy možné uvažovat se systémovým řešením dle standardu Kalzip?</i>
Dodatečná informace	Ano, lze použít řešení dle Kalzipu, dle příslušných norem.
Dotaz č. 4 ze dne 26.3.2014	<i>V konstrukčním řešení, konkrétně ocelové konstrukce, je rozpor mezi technickou zprávou a výkresovou částí. Korozní ochrana je ve výkresové části uvedena C4 a v TZ C3, kterou máme do kalkulace uvažovat?</i>
Dodatečná informace	viz Dodatečné informace č. 11, odpověď na dotaz č. 3 ze dne 25.3.2014.
Dotaz č. 5 ze dne 26.3.2014	<i>Jaká má být životnost nátěru ocelových konstrukcí?</i>
Dodatečná informace	Životnost nátěru ocelových konstrukcí je pro střední korozní agresivitu 5 až 15 let.
Dotaz č. 6 ze dne 26.3.2014	<i>Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr. Tento výkaz není kompletně zavzorcován, nepřenáší se hodnoty do jednotlivých a celkové rekapitulace. Dále</i>

	<i>vzhledem k předešlým dodatečným informacím z 18. 4. 2014 a přihlédnutím k dalším možným dotazům, je nutné výkaz výměr upravit. Uvažuje zadavatel o vydání nového upraveného výkazu výměr, tak aby zachoval porovnatelnost všech nabídek uchazečů a v souvislosti s touto skutečností prodloužil lhůtu pro podání nabídek?</i>
Dodatečná informace	viz Dodatečné informace č. 11, odpověď na dotaz č. 4 ze dne 25.3.2014. Zadavatel zveřejnil na svém profilu kompletní aktualizovanou verzi soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dotaz č. 7 ze dne 26.3.2014	<i>Dle skladby konstrukcí, povrchy stropů, skladba PU.1 je uveden jako referenční výrobek Rigips Casoprano, ale uvedené parametry neplňuje (na rubové straně není textilie), je žádoucí použít obdobu kazety Casoprano, nebo kazetu s akusticky účinnou textilií na rubové straně a uvedenou specifikací v PD?</i>
Dodatečná informace	Dle katalogu Rigips: "Druhou možností, jak vylepšit vnitřní akustiku, je použití demontovatelných akustických kazetových podhledů Rigips řad Casoprano a Gyptone. Jedná se o kazety 600x600 mm nebo lamely ze sádkartonu, které jsou perforované a na zadní straně opatřené akusticky účinnou textilií."

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 13

Dotaz č. 1 ze dne 26.3.2014	<i>V technické zprávě je v oddílu 3.13 Povrchy stěn a podhledy „Přechody jednotlivých konstrukcí a pórobetonové zdivo jako celek bude opatřeno vložením skotextilní síťoviny“. Tabulka skladeb povrchů sklotextilní síťovinu neuvádí a ve výkazu výměr položka uvedena také není. Bude tato úprava zadavatelem požadována?</i>
Dodatečná informace	U přechodu materiálů, např. beton x pórobeton, bude vložen pruh armovací síťoviny pro omítky (oka 8x8 mm). Pórobeton jako celek nebude armován.
Dotaz č. 2 ze dne 26.3.2014	<i>V tabulce skladeb konstrukcí je uveden do prostorů technologií, skladů a dojezdu výtahu ochranný uzavírací nátěr na beton, který jsme nenašli ve výkazu výměr. Stejně tak ochranný uzavírací nátěr transparentní nátěr tribuny. Žádáme zadavatele o doplnění položek do výkazu výměr, případně upřesnění, v jaké části výkazu výměr máme položky ocenit?</i>
Dodatečná informace	Jedná se o ochranné epoxidové nátěry. Tyto položky byly zaneseny do aktualizovaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dotaz č. 3 ze dne 26.3.2014	<i>Ve výkazu výměr F2.900 ČTÚ, sadové úpravy neodpovídá počet jamek a vysazovaných rostlin počtu rostlin dle specifikace projektové dokumentace. Žádáme zadavatele o provedení opravy ve výkazu výměr.</i>
Dodatečná informace	viz Dodatečná informace č. 3, odpověď na dotaz č. 6 ze dne 18. 3. 2014
Dotaz č. 4 ze dne 26.3.2014	<i>Dle dodatečné informace č. 2, odpovědi č. 1, ze dne 18. 3. 2014, má být součástí položky „turnikety“ také přístupový a pokladní systém. Žádáme o doplnění specifikace k identifikačnímu systému tak, aby bylo zřejmé, co má být součástí cenové nabídky (počty a specifikace pokladen, požadavky na software a hardware vybavení) a podmínky tak byly stejné pro všechny uchazeče.</i>

Dodatečná informace	viz Dodatečná informace č. 2, odpověď na dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014
Dotaz č. 5 ze dne 26.3.2014	<i>Dle projektové dokumentace a výkazu výměr není jasná specifikace dlažeb. Žádáme o upřesnění standardu, barevného řešení, případně uvedení referenčního výrobku.</i>
Dodatečná informace	Dlažby: chodby, ochoz tribuny buffet 60x30,60x60, R 10, barva šedá dle výběru z nabídky zhotovitele, dtto WC, formát 30x30, umývárny Formát 30x30, světle šedá či písková R 11. Obklady: sociálky formát 20x20, bílé, zápultí bufetu dle návrhu interiéru. Dlažby i obklady kalibrované.
Dotaz č. 6 ze dne 26.3.2014	<i>Projektová dokumentace venkovních výplní zahrnuje výkres dv_01-Model, který má dle výkazu výměr zobrazovat „Stěna s dveřmi proskl vnější 3200x2750mm specifikace viz DV01“. Tento výkres však zobrazuje pozici ok_01. Žádáme o doplnění chybějícího výkresu modelu pozice dv_01.</i>
Dodatečná informace	Zadavatel opravený výkres zveřejnil na profilu zadavatele.
Dotaz č. 7 ze dne 26.3.2014	<i>Dle Smlouvy o dílo má být součástí ceny dokumentace skutečného provedení stavby a provozní dokumentace, které nejsou součástí zadaného výkazu výměr. Do jaké položky mají být náklady za tyto dokumentace zahrnuty?</i>
Dodatečná informace	Položky „Dokumentace skutečného provedení stavby“ a „Provozní dokumentace“ byly zapracovány v rámci objektu VRN Vedlejší a ostatní náklady do aktualizovaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 14

Dotaz č. 1 ze dne 27.3.2014	<i>V návaznosti na DODATEČNOU INFORMACI Č. 3 dodatečných informací č. 2 – 5 ve smyslu § 49 ZVZ ze dne 24.3.2014, Dodatečné informace na Dotaz č. 3 ze dne 18.3.2014 <u>žádáme zadavatele o vysvětlení, jak bude postupovat v případě, že se zadávací podmínky této veřejné zakázky dostanou po vydání stavebního povolení do rozporu s tímto povolením. Zadavatel sám připouští, že dosud nezná ani příslušná vyjádření a stanoviska dotčených subjektů a orgánů státní správy; na základě těchto vyjádření a stanovisek však může dojít k nutnosti změnit projekt, zadávací řízení však již bude v té době již pravděpodobně ve stadiu po lhůtě pro odevzdání nabídek.</u></i>
Dodatečná informace	Bude postupováno podle zadávacích podmínek veřejné zakázky, zejména ustanovení smlouvy o dílo a podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Dotaz č. 2 ze dne 27.3.2014	<i>V návaznosti na DODATEČNOU INFORMACI Č. 3 dodatečných informací č. 2 – 5 ve smyslu § 49 ZVZ ze dne 24.3.2014, Dodatečné informace na Dotaz č. 3 ze dne 18.3.2014, kde zadavatel uvádí, že stavební řízení v současné době teprve probíhá, jakož i s ohledem na povinnost uchazečů zpracovat harmonogram realizace díla (srov. čl. 3.1. Zadávací dokumentace) <u>žádáme zadavatele o sdělení, zda máme při stanovení nabídkové ceny počítat se zimními opatřeními pro případ, kdy se stavební řízení protáhne v důsledku odvolání dotčených subjektů. V opačném případě pak</u></i>

	<i>žádáme zadavatele o sdělení, jak bude v případě průtahů s vydáním stavebního povolení postupováno.</i>
Dodatečná informace	<p>Při ocenění veřejné zakázky bude uchazeč postupovat podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.</p> <p>Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v termínu 2. června 2014. Pro tento termín uzavření smlouvy o dílo ocení uchazeč zimní opatření na stavbě s vazbou na svůj harmonogram prací.</p> <p>Zadavatel k 2. červnu 2014 očekává získání stavebního povolení s nabytím právní moci.</p>

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 15

Dotaz č. 1 ze dne 28.3.2014	<u>Dotaz č. 1: Výsledková tabule</u> <i>Bylo by možné specifikovat, pro jakou úroveň soutěží bude výsledková tabule užívána? Např. požadavek na ukazatele času, sirény, aj.</i>
Dodatečná informace	viz Dodatečná informace č. 2, odpověď na dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2014
Dotaz č. 2 ze dne 28.3.2014	<u>Dotaz č. 2: Položka 40 v konstrukčním řešení F1.001.20 F1.001.20</u> <i>Položku "Schody v opěr. zídkách z bet. železového - tribuna prefabrikované stupně 2x150/265mm" blíže specifikovat a výměra se nám zdá být nadsazená. Žádáme zadavatele o upřesnění.</i>
Dodatečná informace	Jedná se o tribunové stupně šířky 1550mm, výška 2x150/265. V konstrukční části označeno TS1, počet kusů 32, výkres F1 001_20 21_001700. Vše je obsaženo v položce č. 39, položka č. 40 je tedy duplicitní a byla v aktualizovaných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypuštěna.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 16

Dotaz ze dne 31.3.2014	<i>Ve výkazu výměr objektu F1.001.60 Měření a regulace chybí u pol. č. 22 počet kusů.</i>												
Dodatečná informace	<p>Oks je správně = RV je dodávkou profese topení</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">22</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">401</td> <td style="width: 65%;">regulační ventil ohřev topné vody xx, PN16 včetně servopohon pro napájení 24V AC a spojitě řízení, 0</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>regulační ventil ohřev topné vody xx, PN16 včetně servopohon pro napájení 24V AC a spojitě řízení 0-10 V Kvs Ekvitem větev UT 1 - je v dodávce vytápění</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	22	401	regulační ventil ohřev topné vody xx, PN16 včetně servopohon pro napájení 24V AC a spojitě řízení, 0	0					regulační ventil ohřev topné vody xx, PN16 včetně servopohon pro napájení 24V AC a spojitě řízení 0-10 V Kvs Ekvitem větev UT 1 - je v dodávce vytápění			
22	401	regulační ventil ohřev topné vody xx, PN16 včetně servopohon pro napájení 24V AC a spojitě řízení, 0	0										
		regulační ventil ohřev topné vody xx, PN16 včetně servopohon pro napájení 24V AC a spojitě řízení 0-10 V Kvs Ekvitem větev UT 1 - je v dodávce vytápění											

V souvislosti s výše uvedenou úpravou zadávacích podmínek zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 15. 4. 2014 v 10:00 hodin.**

Otevírání obálek se uskuteční dne 15. 4. 2014 od 10:00 hodin v sídle zadavatele – Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, III. patro, zasedací místnost.

Upozornění zadavatele: Vzhledem k množství změn provedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadavatel **pro přehlednost zveřejnil na svém profilu kompletní aktualizovanou verzi těchto soupisů.**

Zadavatel žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použili výhradně aktualizované verze zadávacích podmínek ve znění dodatečných informací, tj. zejména tyto aktualizované soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. V opačném případě se vystavují nebezpečí, že jejich nabídka bude vyřazena z důvodu neporovnatelnosti s ostatními podanými nabídkami.

V Karlových Varech dne 31. 3. 2014

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. Daniel Riedl
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary