

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Zástupce zadavatele dle § 151 ZVZ: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Praha 5, 150 00, Ostrovského 253/3
IČO: 12493031

Věc: Dodatečná informace č. 17 ve smyslu § 49 ZVZ

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **31. 3. 2014** dotazy dodavatele k veřejné zakázce „**Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty**“ zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne **5. 3. 2014** pod evid. **č. 478695**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 a odst. 4 ZVZ** sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 17

Dotaz č. 1 ze dne 31.3.2014	<i>Ve výkazu výměr gastronomického zařízení je u pozice 9 požadován sklokeramický sporák, ve specifikaci je však uvedena indukce. Předpokládáme ocenění sklokeramického vařiče, můžete potvrdit?</i>
Dodatečná informace	Ano, jedná se o indukční sklokeramický vařič.
Dotaz č. 2 ze dne 31.3.2014	<i>Sanitární WC přčky jsou dle projektové dokumentace požadovány v provedení z desek HPL tl. 13mm, nosné profily hliníkové (elox), ve výkazu výměr je uvedeno D+M WC přčka (1500+1000/2100) včetně dveří 1kř laminovaná dřevotříska v hliník rámu, nerez nohy – 187,40 m2. Jaké provedení požaduje zadavatel ocenit?</i>
Dodatečná informace	Viz Dodatečná informace č. 11, odpověď na dotaz č. 2 ze dne 25.3.2014
Dotaz č. 3 ze dne 31.3.2014	<i>Ve výkazu výměr konstrukčního řešení dle našeho názoru chybí kotevní desky v množství 1,74 t. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr.</i>

Dodatečná informace	Hlavní patní desky pod střechu PL30x300-400, hmotnost 509 kg jsou v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženy a jiné nejsou. Zadavatel na svém profilu zveřejnil vizualizaci patní desky.
Dotaz č. 4 ze dne 31.3.2014	<i>Dle projektové dokumentace mají být monolitické stěny provedeny v kvalitě pohledového betonu, výkaz výměr však tento požadavek nezohledňuje. Žádáme o upřesnění.</i>
Dodatečná informace	Platí údaje uvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pohledové betony se v objektu nenacházejí.
Dotaz č. 5 ze dne 31.3.2014	<i>Žádáme o upřesnění položky ve výkazu výměr v konstrukční části – pol. č. 40 „Schody v opěr. zídkách z bet. železového – tribuna prefabrikované stupně 2x150/265 mm“ – dle naší kontroly podle projektové dokumentace prefabrikované konstrukce jsou všechny části pro tribunu a schodiště uvedeny v položce č. 39 „Železobetonová konstrukce prefabrikovaná tribuna C35/45 XC1, beton, výztuž“. Schody pro opěrné zídky jsou zase vykázány v položce č. 37 „Schody v opěr. zídkách z bet. železového venkovní – prefabrikované stupně C35/45 XC4 XD1“. Co přesně položka č. 40 tedy obsahuje? Jedná se o položku pro monolitické konstrukce nebo pro prefabrikované konstrukce?</i>
Dodatečná informace	Viz Dodatečná informace č. 15, odpověď na dotaz č. 2 ze dne 28.3.2014

DODATEČNÁ INFORMACE ZE STRANY ZADAVATELE	Zadavatel zveřejnil na svém profilu jako přílohu dodatečných informací č. 17 textovou část PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, č. přílohy: 001 KOA 20 22 0002 01 VM.pdf (Výkaz materiálu); tato příloha tvoří přílohu dodatečných informací č. 5, které byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 24. 3. 2014.
---	--

Upozornění zadavatele: Zadavatel žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použili výhradně aktualizované verze zadávacích podmínek dle znění dodatečných informací, tj. zejména doplněné, popř. opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. V opačném případě se vystavují nebezpečí, že jejich nabídka bude vyřazena z důvodu neporovnatelnosti s ostatními podanými nabídkami.

V Karlových Varech dne 2. 4. 2014

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. Daniel Riedl
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary