

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Zástupce zadavatele dle § 151 ZVZ: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Praha 5, 150 00, Ostrovského 253/3
IČO: 12493031

Věc: Dodatečná informace č. 18, 19, 20 a 21 ve smyslu § 49 ZVZ

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **2. 4. 2014, 3. 4. 2014 a 4. 4. 2014** dotazy dodavatelů k veřejné zakázce „**Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty**“ zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne **5. 3. 2014** pod evid. č. **478695**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 ZVZ** sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 18

Dotaz č. 1 ze dne 2. 4. 2014	<i>Dobrý den, obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o poskytnutí dodatečné informace týkající se pilotového založení. Součástí SO F1.001.20 Konstrukční řešení je pilotové založení. Ve výkazu výměr ovšem nejsou uvedeny položky pro ocenění ocelových propojovacích hlav pilot a osazení hlav. Prosíme o úpravu VV pro daný objekt.</i>
Dodatečná informace	<i>V položce Výztuž pilot je zahrnuta i hmotnost hlav. Dodavatel hmotnost hlav zohlední v jednotkové ceně u této položky.</i>

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 19

Dotaz č. 1 ze dne 2. 4. 2014	<i>Dle dodatečných odpovědí na dotazy č. 2, dotaz č. 6, nejsou Správní a místní poplatky požadovány a v části VRN se nebudou vůbec oceňovat. V aktualizované verzi výkazu výměr se však položka č. 6 Správní a místní poplatky opět nachází, objevuje k ocenění. Pakliže zadavatel žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použili výhradně aktualizované verze zadávacích podmínek, zejména aktualizované soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, žádáme zadavatele o opravu těchto aktualizovaných soupisů prací.</i>
-------------------------------------	--

Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624

<p>Dodatečná informace</p>	<p>Platí stanovisko zadavatele uveřejněné v Dodatečné informaci č. 2, odpověď na dotaz č. 6 ze dne 18.3.2014.</p> <p>Úhradu poplatků za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Statutárního města Karlovy Vary zadavatel skutečně v souladu s bodem 5.2 Smlouvy o dílo <u>nepožaduje</u>.</p> <p>S ohledem na výše uvedené proto uchazeči položku č. 6 <i>Správní a místní poplatky – 12 měsíců</i> v části VRN <u>ocení hodnotou 0,- Kč</u>.</p> <p>Zadavatel ujišťuje uchazeče, že ocenění položky č. 6 <i>Správní a místní poplatky – 12 měsíců</i> v části VRN hodnotou 0,- Kč nebude považováno za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ani za porušení zadávacích podmínek a nebude ani důvodem pro vyřazení nabídky.</p>
<p>Dotaz č. 2 ze dne 2. 4. 2014</p>	<p><i>Dle dodatečných informací na dotazy č. 12, dotaz č. 1, nejsou čáry na hrací ploše předmětem veřejné zakázky. Výkaz výměr však požadavek na provedení barevného značení podlahy hrací plochy zahrnuje (viz. pol. 284 – D+M podlaha hrací plochy parketová lak vč. soklu včetně podklad. desek a roštu a barevného značení). Pakliže zadavatel žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použil výhradně aktualizované verze zadávacích podmínek, zejména aktualizované soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, žádáme zadavatele o opravu těchto aktualizovaných soupisů prací.</i></p>
<p>Dodatečná informace</p>	<p>Platí stanovisko zadavatele uveřejněné v Dodatečné informaci č. 12, odpověď na dotaz č. 1 ze dne 26. 3. 2014.</p> <p>Hrací čáry na ploše nejsou předmětem veřejné zakázky.</p> <p>Odpočet barevného řešení hrací plochy je uveden v Doplnkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zveřejněn na profilu zadavatele.</p>
<p>Dotaz č. 3 ze dne 2. 4. 2014</p>	<p><i>Dle dodatečných odpovědí na dotazy č. 12, dotaz č. 3, je pro záchytný systém střechy možné uvažovat se systémovým provedením firmy Kalzip. Podle informací dodavatele střešní krytiny není možné na střešní krytinu montovat jiný záchytný systém nežli systém Kalzip (střešní plášť se neproráží a tím nenarušuje). Projektová dokumentace 001_ARS_0026-ZV_17a-TZ.doc zahrnuje řešení záchytného systému pro montáž fóliové střechy, ne však střechy z profilovaných plechů se stojatou drážkou. Pakliže bude použit jiný záchytný systém než firmy Kalzip, dodavatel střešní krytiny nenese záruku za případné reklamace krytiny. Žádáme zadavatele o jednoznačné vyjádření, zda má být v nabídce oceněno systémové provedení záchytného systému Kalzip nebo zda máme ocenit řešení dle projektové dokumentace.</i></p>
<p>Dodatečná informace</p>	<p>Systémové provedení Kalzip lze použít.</p> <p>Uvedené referenční výrobky slouží pouze pro určení standardu a uchazeči jsou oprávněni nabídnout výrobky a obdobná zařízení stejných nebo lepších parametrů (viz bod 20 Zadávací dokumentace - Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele).</p>
<p>Dotaz č. 4 ze dne 2. 4. 2014</p>	<p><i>V rámci dodatečných informací č. 17, odpověď na dotaz č. 3, žádáme o opětovné vyjádření k zadanému dotazu. Jedná se nám o chybějící kotevní desky v množství 1,74 t (ne patří desky v množství 509 kg), které jsou uvedeny na výkresu 001_KOA_20_21_0004_ZK a zároveň v technické zprávě „Pro horní prefabrikovanou konstrukci budou do základové desky v místě prefabrikovaných sloupů osazeny přípojné ocelové kotevní desky k vetknutí prefabrikovaných konstrukcí“.</i></p>

Dodatečná informace	<p>Došlo k chybné interpretaci v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.</p> <p>Tuto položku zadavatel zahrnul do Doplnkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zveřejněn na profilu zadavatele.</p>
Dotaz č. 5 ze dne 2. 4. 2014	<i>Dle dodatečných informací č. 2, odpovědi č. 1, má být součástí turniketů i přístupový a pokladní systém. V aktualizovaném výkazu výměr ze dne 31. 3. 2014 nejsou tyto položky zahrnuty, žádáme o jejich doplnění.</i>
Dodatečná informace	<p>Platí stanovisko zadavatele uveřejněné v Dodatečné informaci č. 2, odpověď na dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014 s tím upřesněním, že turnikety budou vybaveny čtečkou čárových kódů a externím zařízením pro operativní nastavení provozního režimu turniket.</p> <p>Pokladní systém s tiskárnou vstupenek není předmětem plnění této veřejné zakázky.</p>
Dotaz č. 6 ze dne 2. 4. 2014	<i>Dle dodatečných informací č. 3, odpověď č. 5, má být Požární hliníková roleta V.5 nahrazena textilní roletou. V aktualizovaném výkazu výměr ze dne 31. 3. 2014 je tato položka ř. 268 popsána „D+M Roleta ocelová požární 2400/1300mm viz specifikace V.5“. Má být roleta textilní nebo ocelová? Žádáme o upřesnění.</i>
Dodatečná informace	<p>Zadavatel požaduje dodání <u>ocelové rolety</u>, tak jak je uvedeno v aktualizovaném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.</p> <p>Zadavatel tímto opravuje Dodatečnou informaci č. 3, odpověď na dotaz č. 5 ze dne 18. 3. 2014, a to dle znění této dodatečné informace.</p>
Dotaz č. 7 ze dne 2. 4. 2014	<i>V položce č. 43 výkazu výměr konstrukční části „D+M Ocelová konstrukce zastřešení S235JR specifikace profilů viz projekt konstrukční části“ je uvedena výměra 128,45 t. Ve výpisu materiálů ocelových konstrukcí, který byl vydán jako součást Dodatečná informace č. 17, je celková tonáž 130,366 t. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr případně vyjasnění rozdílu množství.</i>
Dodatečná informace	Ano, došlo k chybě v přenesení údajů. Tato položka je upravena v Doplnkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (odpočet, přípočet), který byl zveřejněn na profilu zadavatele.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 20

Dotaz č. 1 ze dne 3.4.2014	<i>V zadávací dokumentaci chybí specifikace protipožárních ucpávek prostupů. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace.</i>
Dodatečná informace	<p>Protipožární ucpávky jsou shrnuty pouze v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.</p> <p>Kvalitativní specifikaci protipožárních ucpávek předepisuje požární zpráva, umístění potom jednotlivé profesní díly. Takto zadané protipožární ucpávky lze tak realizovat jedním dodavatelským subjektem.</p>
Dotaz č. 2 ze dne 3.4.2014	<i>V zadávací dokumentaci chybí ve specifikacích zámečnická kotevní konstrukce pásových oken v severním fasádním plášti. Žádáme zadavatele o doplnění</i>

	<i>dokumentace.</i>
Dodatečná informace	<p>Ano došlo k chybnému přenesení údajů z projektu do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.</p> <p>V parapetu okna zadavatel požaduje osadit profil HTR 100/100/4 mm - dl. 48,0 m, v nadpraží okna profil HTR 100/100/3 mm - dl. 48,0 m. Jäckly budou navařeny k předem osazeným kotevním deskám v prefabrikátech, rozměr 200/150/8 mm - ks 18. S povrchovou úpravou odpovídající ochrannému nátěru pro stupeň korozní agresivity C2.</p> <p>Tuto položku zadavatel zahrnul do Doplnkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zveřejněn na profilu zadavatele.</p>

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 21

Dotaz č. 1 ze dne 4.4.2014	<i>Zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje po uchazečích, aby jako součást nabídky předložili podepsanou smlouvu o dílo dle návrhu zadavatele, přičemž tento návrh obsahuje vynechané pasáže pro doplnění textu. Žádáme zadavatele o vyznačení pasáží, u kterých vyžaduje doplnění uchazečem.</i>
Dodatečná informace	<p>Uchazeči v návrhu smlouvy o dílo doplní následující pasáže:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustanovení smlouvy týkající se identifikace uchazeče, jakožto potenciálního zhotovitele (dále jen „zhotovitel“). Konkrétně obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, osoba jednající ve věcech smluvních a věcech technických, • údaj o datu nabídky zhotovitele (článek 2.1., 2.3., písmeno d a článek 14.4. bod ii), • cena díla (článek 5.1.), • identifikační údaje o osobě stavbyvedoucího (článek 8.2.), • adresa pro doručování zhotoviteli (článek 15.1 písmeno b/), • místo a datum podpisu smlouvy, údaje o obchodní firmě zhotovitele a o osobě jednající jménem či za zhotovitele (podpisové místo) a • podpis osoby oprávněné jednat jménem či za zhotovitele.
Dotaz č. 2 ze dne 4.4.2014	<i>Čl. X. odst. 10.8. SOD „Zhotovitel umožní práce na staveništi v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu a kteří se budou podílet na výstavbě vybraných objektů díla „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí s provedením díla „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“ nebo které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.“ Uchazeč žádá zadavatele o sdělení, jaké práce budou prováděny dalšími dodavateli včetně předání uvažovaného harmonogramu těchto prací. Bez těchto informací nelze v nabídce zohlednit případnou koordinaci prací včetně dopadů do finanční části a do požadovaného harmonogramu provádění díla.</i>
Dodatečná informace	<p>Zadavatel v současné době nepředpokládá provádění prací na staveništi jinými dodavateli, než těmi, se kterými bude ve smluvním vztahu vybraný uchazeč (zhotovitel).</p> <p>Zadavatel žádá uchazeče o zohlednění tohoto předpokladu při zpracování jejich nabídky, tj. uchazeč nebude zohledňovat ve své nabídce případnou koordinaci prací, včetně dopadů do finanční části a do požadovaného harmonogramu díla.</p>

Dotaz č. 3 ze dne 4.4.2014	<i>V dodatečné informaci vztažené k odpovědi na dotaz č. 4 v rámci dodatečných informací č. 2 ze dne 24. 3. 2014 zadavatel požaduje digitální tabuli v počtu 3 ks o rozměrech 3.000 x 1.300 mm. Má se jednat o tabuli o celkových rozměrech 3.000 x 1.300 mm složenou ze tří tabulí nebo o tři tabule, přičemž rozměr každé z nich bude 3.000 x 1.300 mm? Vzhledem k dispozici haly by se jevila realizace tří takto velkých výsledkových tabulí jako nadstandardní.</i>
Dodatečná informace	Platí stanovisko zadavatele uveřejněné v Dodatečné informaci č. 2, odpověď na dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2014. Zadavatel požaduje tři digitální tabule, každá o rozměrech 3.000 x 1.300 mm.

Upozornění zadavatele: Zadavatel žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použili výhradně aktualizované verze zadávacích podmínek dle znění dodatečných informací, tj. zejména doplněné, popř. opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. V opačném případě se vystavují nebezpečí, že jejich nabídka bude vyřazena z důvodu neporovnatelnosti s ostatními podanými nabídkami.

V Karlových Varech dne 8. 4. 2014

**Statutární město
KARLOVY VARY
(14)**



Ing. Daniel Riedl
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary