



LEGENDA	
	BŘEVNÁ IP KABELA V KRTU - CCTV
	NASTĚNÉ VÝKONOVÉ REPRODUKTOR
	DATOVÝ ROZVÁŽEČ
	TRASA KABELOVÉHO PŘÍPOJENÍ ROZHAŠU
	TRASA KABELOVÉHO PŘÍPOJENÍ CCTV

Rozvodné síť o napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před dotykovým nebezpečím - zárojek
Základní rozvodná síť - zárojek
Zvýšení - samostatným oddělením od zdroje a doplňkovým pospojováním
V sekundární části - bezpečným mjím napětím SELV
Základní rozvodná síť - zárojek
Úložení kabelů musí odpovídat ČSN 736005 o ČSN 33 2000-5-51

387,73m n.m. = ±0,000

BFB studio.s.r.o.		Komunardo 3, Praha 7	
investor		č.znak:	
objednatel		střípek:	
střecha		zodp.poj:	
KARLOV VARY – VENKOVNÍ BAZÉN		hl:	
objekt		vypracov:	
část		datum:	
D.1.4 – střešní proud		mříž:	
Půdorys venkovní a vnitřní část (1.p)		1:100	
		S-3	