



LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Vedení uložené v lištách
- 1- 1-5 kabelu LHD 40x40
- 2- 6-8 kabelu EKE 100x60 + SK40x33
- Světelný systém pro osazení a připojení svítidel
- Zařítkové svídlo
- Nouzové LED svídlo - protipánkové osv.
- Nouzové svídlo s píkogramem - unikové osv.
- Přechodový prvek kabely - světelný systém
- Číslo Hekler 312

ZNAČENÍ SVÍTIDEL:

- A/1.01
- pořadové číslo svídla
- typ svídla
- C/1.01
- pořadové číslo svídla
- číslo podlaží
- 50 - x - nouzové sv. s píkogramy
- typ svídla

TPY SVÍTIDEL:

- A - zařítkové svídlo do do systému TTrack
- Dual 2x35W/75 Beta DALI - 27932-368, IP20
- B1 - zařítkové přisazené stropní svídlo
- DTI type1, 1x80W/75 Beta DALI - 28817-368, IP20
- B2 - zařítkové přisazené stropní svídlo
- DTI type 1, 2x24W/75 Beta DALI - 28803-368, IP20
- C - nouzové svídlo unikové
- exLED-G - 34950-112
- D - nouzové svídlo antipánkové
- exLED-V Base-M - 17980-112

POZNÁMKA:

- Napálová soustava:
- 3 + NPE síť: 50Hz, 230V/400V, TN-C-S (RH)
- 3 + NPE síť: 50Hz, 230V/400V, TN-S (ROS1, ROS2)
- 1 + NPE síť: 50Hz, 230V TN-S (Rups)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41: při poruše - automatickým odpojením od zdroje doplňková ochrana - pospojováním

UVEDENÉ TPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

Pavel Rubín - elektroprojekt			
Stará Kysbelská 45, 360 09 Karlovy Vary			
tel.: 353 220 977, fax.: 353 220 971, e-mail: rubinprojek@seznam.cz			
Zápis, projektant	Křemlova M.	HP	
Výpracoval	Křemlova M.	Vedoucí projektant	Rubín Pavel
Magistrát města Karlovy Vary, Městská 21, 361 20 Karlovy Vary			
Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2			
Oprava osvětlení komunikčních prostor			
F.1.4.9. Střídavá elektrická síť			
PŮDORYS 5.NP			
F1.4g/6			
Datum: 12/2012			
Stupeň: DPS			
Měřítko: 1:100			
Zař. číslo: R2812			
Číslo výkresu: F1.4g/6			