


LEGENDA A TYPY SVÍTIDEL

LEGENDA:



TYPY SVÍTIDEL:

- A - zářivkové svítidlo stropní (stávající)
MODUS, LLX236ALDP2EP, 2x36W/G13, IP20
- A1 - zářivkové svítidlo stropní (stávající)
MODUS, LL236WALDP EP, 2x36W/G13, IP20
- B - zářivkové přisazené svítidlo (stávající)
4x18/G13, IP20
- C - zářivkové interiérové sv.
MODUS, KSC236EP/P, 2x36W/G13, IP40
- D - úsporné zářivkové sv. nástěnné
MODUS, BRKL122, 22W/G24q2, IP40, Ø375
- E - úsporné zářivkové sv. stropní
MODUS, BRKL226, 26W/G24q3, IP40, Ø480
- F - zářivkové svítidlo stropní
FAGERHULT, Closs Maxi Beta Direct 2x35W/G5, IP20
- G - úsporné zářivkové sv.
MODUS, SB118, 18W/G13, IP20
- H - žárovkové nástěnné sv.
OSMONT, ELEKTRA 3K, 60W/E27, IP53
- I - zářivkové stropní svítidlo (stávající)
2x58W, parabol, mřížka, IP20
- J - úsporné zářivkové svítidlo
OSMONT, AURA 5, 2x36W/G10, Ø490
- K - průmyslové zářivkové svítidlo
MODUS, VZ54/P, 2x54W/G5, IP65
- L - průmyslové úsporné stropní svítidlo
OSMONT, ELEKTRA 5, 2x18W/G24q2, IP65, tř. II.
- M - zářivkové vestavné svítidlo (modul 600/600)
MODUS, I418MATDP600EP, 4x18W/G13, IP20
- X - stávající architektonická svítidla nástěnná - 3x60W
- X1 - stávající arch svítidlo stropní - 12x60W

ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ:

- 1 - myčka - 25A/400V
- 2 - vodní lázeň - 21A/400V
- 3 - kávomlýnek - 16A/400V
- 4 - ohřívací box - 16A/230V
- 5 - mlýkrovníčná trouba - 16A/230V
- 6 - váha - 16A/230V
- 7 - elektrický boiler - 16A/230V
- 8 - ventilátor 230V
- 9 - průtokový ohřívač vody 16A/230V

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3 + NPE stř. 50Hz, 230V/400V, TN-C-S (RH)
3 + NPE stř. 50Hz, 230V/400V, TN-S
1 + NPE stř. 50Hz, 230V TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:

- při poruše - automatickým odpojením
- doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovým chrániči

UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ JSOU UVEDENY POUZE JAKO
PŘÍKLAD A LZE JE ZAMĚNIT ZA JINÉ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY
OBDOBNÉ VE SMYSLU USTANOVENÍ ZÁKONA Č 137/2006 SB, § 46.

<i>Pavel Rubín – elektroprojekty</i> <i>Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary</i> tel.: 353 220 577, fax.: 353 220 371, e-mail: rubinprojekt@seznam.cz					
Zodp. projektant	Klimešová M.	<i>Klin</i>	Vedoucí projektant	Rubín Pavel	
Vypracoval	Klimešová M.		HIP		
Investor : Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary					
Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2 Obnova el.inst. silno a slaboproudých rozvodů					
D.1.4 E Silnoproudá elektrotechnika					
Č. výkresu				D.1.4 E / 24	
LEGENDA A TYPY SVÍTIDEL					
Název výkresu :					
Datum				01/2014	
Stupeň PD				DPS	
Měřtko				-	
Zak. číslo				R21/13	