

PODKLADY PRO VYTYČENÍ

	X	Y
Š1	1 010 917,00	852 013,42
Š2	1 010 896,35	852 020,16
Š3	1 010 873,75	851 974,51
Š3a	1 010 867,23	851 958,72
Š4	1 010 855,84	851 932,68
Š5	1 011 013,03	851 981,66
Š6	1 011 058,40	851 947,98

Poznámka :

Š1, Š2, Š3, Š3a, Š4, Š5,Š6 - NOVĚ NAVRŽENÉ REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE:

V1, V2, V3, V4, V5, V6 - NOVĚ NAVRŽENÉ SORPČNÍ VPUSTI (SOL 2/4)

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTYČENÍ VŠECH ROZVODŮ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

V PD JSOU TYTO SÍTĚ ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE VYJÁDŘENÍ JEJICH SPRÁVCŮ.

KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY JE NUTNÉ PROVÉST V SOULADU S ČSN 73 6005.

SKLONY A HLOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ UPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH HLOUBEK ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

BPO spol. s r.o.
LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	ING. DUŠEK
Projektant	ING. DVOŘÁKOVÁ	Technická kontrola	ING. KYLIŠ

ZAKÁZKA: KARLOVY VARY, OPRAVA KOMUNIKACE K AREÁLU MEANDR - AKTUALIZACE 2014

ČÁST: PROJEKT STAVBY VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

OBSAH: SITUACE - VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

STAVEBNÍK:

Měřítko	1:250
Počet A4	12
Stupeň projektu	PSP
Datum dokončení	10/2014
Pořadové číslo	2
Číslo zakázky	7990-23
Číslo archivní	BPO 1-85627