



**LEGENDA ELEKTRONSTALACE – ohřevy okapů**

- ROZVADĚČ V KROVU**
- 60RS1** OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- E1** ozn.ohřevací smyčky(kabel DTP 18W/m,230V)
- E1,VI** ozn.vyhřevací vpusť(kabel – součást výrobu,230V)
- SPRÁŽENÁ TRASA KABELU –** žluto,černá,červená
- ROZVODY NÁROUOVACÍ ČKRY –** ke stud.spojům
- VYHŘEVACÍ KABELY 18W/m –** TOPNÉ SMYČKY
- ROZVODNÁ KRABICE IP44**
- E1,VI** TOPNÉ PRVKY – přechod na kabel
- PO 1** skříň IP44 – přechodové ochranné kabelu

**LEGENDA ELEKTRONSTALACE – bleskosvod**

- STAVAJÍCÍ AKTIVNÍ JIMAČ**
- HELITA**
- NOVÝ SVOODVÝ VODIČ**
- ALMÁSI DRÁŽ VČ.PODPĚR**

±0,000=383,200 (PODLAHA 1.NP)

Ved.projektant	ING.HANZLER	ATELIER
Hlavní inž.projekt	ING.KUJBA	PORTIGUS s.r.o.
Zodp.projektant	ING.KRALUS	
Vypracoval	ING.KRALUS	
Objednatel	Stavění místo K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary	
Investor	Stavění místo K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary	
MM	KARLOV VARY	
Stavba	KARLOV VARY, DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21	
Acce	MĚSTSKÉ DIVADLO – STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY	
Objekt	SO 01 MĚSTSKÉ DIVADLO	
Díleč část	01.7 ZARÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY	
Obsah	PŮDORYS STŘECHY – BLESKOSVOD, OHŘEV OKAPŮ	
Formát	6 A4	
Datum	08/2016	
Stupeň	DPS	
Č. zakázky	1606 011.4	
Měřítko	Č.přilohy	
1:100	D.1.7.3	