

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 1

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	9.888.209,- Kč bez DPH
Zadavatel:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo zadavatele:	Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ zadavatele:	00 25 46 57

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal, sdružení advokátů
Sídlo:	Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5
IČ:	035 35 495
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
Telefon, e-mail:	Tel.: +420 733 64 86 81 email: verejnezakazky@kgslegal.cz
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byly dne 22.3.2017 a 23.3.2017 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

*Ve stavební výkazu výměr je položka č. 178. co vše a z jakých podkladů se má tato položka nacenit?
V samostatném VV na VZT je tato položka označena 1.92. Je zdvojená?*

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že se jedná o vzduchotechnické komíny, situované v místnostech 07 a 09. Tyto jsou tvořeny klasickým vzduchotechnickým potrubím – veškeré požadavky na toto potrubí jsou vypsány v projektové dokumentaci. Z důvodu estetických jsou oplášťeny sádrokartonem – požadavky na tento sádrokarton jsou opět popsány v PD. V žádném případě se nejedná o zdvojení položky. Projektant nepřipouští možnost řešit tyto komíny pouze stavebně, tedy bez VZT potrubí (důvody jsou ryze technické). **Uchazeč je tedy povinen nacenit obě položky.**

Dotaz č. 2

*Dobrý den,
zpracovávám cenovou nabídku na Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně. Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr stavební části s naceněnými položkami. Tyto položky jsou uvedeny jako maximální.*

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Rozpočet stavební části je součástí zadávací dokumentace jen z důvodu lepší informovanosti uchazečů ohledně tvory předpokládané hodnoty, nemá však jakýkoliv vliv na stanovení nabídkových cen uchazečů.

Uchazeč vyplní pouze soupis prací a dodávek, u kterých nejsou stanoveny jednotlivé ceny, tedy tzv. slepý výkaz výměr, který je jedním z podkladů pro posouzení a hodnocení.

V Praze dne 24.3.2017


za Karlovy Vary
Mgr. Miroslav Kučerka
KGS legal