

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 2

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	9.888.209,- Kč bez DPH
Zadavatel:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo zadavatele:	Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ zadavatele:	00 25 46 57

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal, sdružení advokátů
Sídlo:	Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5
IČ:	035 35 495
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
Telefon, e-mail:	Tel.: +420 733 64 86 81 email: verejnezakazky@kgslegal.cz
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byly dne 27.3.2017 doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

Ve VV VZT je uvedena „Demontáž stávajícího zařízení – sada 1 „, Je někde uvedeno, co, kde a kolik se toho demontuje?

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že se jedná se o demontáž 1 ks VZT strojovny plus cca 25 metrů starých VZT rozvodů a jejich příslušenství. Rozhodně nejde o položku, která by měla výraznější dopad na investiční náklady.

Dotaz č. 2

Ve stavebním VV, položka č. 176. – je uvedena protidešťová žaluzie 4000x630mm. Bylo mi řečeno že se o takové rozměru žaluzie nedělají. Co s tím? Může se rozdělit?

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že žaluzie takovýchto rozměrů se nevyrábí vcelku, ale skládají se vždy ze dvou a více dílů. Pro účely nacenění uvažujte například 2 ks 2000 x 630 mm

V Praze dne 29.3.2017


za Karlovy Vary
Mgr. Miroslav Kučerka
KGS legal