

Váš dopis zn.:
Ze dne: 11.5.2016
Naše zn.: POH/20054/2016-2/101100

Inplan CZ s. r. o.
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary

Vyřizuje: Ing. Petr Lewi
Tel.: +420 474 636 736
Mobil:
E-mail: Lewi@poh.cz

Datum: 10.6.2016

Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Rekonstrukce ulice U Podjezdu, Karlovy Vary

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené projektové dokumentaci (PD) pro stavební řízení, kterou jsme obdrželi dne 12. května 2016, Vám sdělujeme stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání. S předloženou dokumentací a s vydáním stavebního povolení **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících podmínek:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe **je uvedená stavba možná**, protože lze předpokládat, že stavbou nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu dané stavby s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí

1. Odvedení srážkových vod novou dešťovou kanalizací do stávajícího zatrubnění bezejmenného vodního toku IDVT 1023136 je podmíněno dostatečnou kapacitou tohoto zatrubnění a písemným souhlasem správce dotčeného zatrubnění vodního toku, kterým je Statutární město Karlovy Vary.
2. Technickým řešením zaústění dešťové kanalizace do bezejmenného vodního toku IDVT 10231386 nesmí být zmenšen průtočný profil zatrubnění tohoto vodního toku.
3. Do dešťové kanalizace nesmí být svedeny žádné odpadní vody.
4. U nové dešťové kanalizace bude po jejím dokončení provedena a dokladována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok) v celém rozsahu.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

V dotčeném území se nenacházejí žádné pozemky, zařízení ani sítě ve správě Povodí Ohře, státní podnik.

Toto vyjádření je společné za Povodí Ohře, státní podnik, PŘ Chomutov, odbor vodorozvoj (Mgr. Jaroslava Racíková) a za Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary.

Předmětem vyjádření je projektová dokumentace (PD) pro stavební řízení rekonstrukce ulice U Podjezdu v Karlových Varech – rekonstrukce asfaltového povrchu v ulici U Podjezdu a v okolí, rekonstrukce šachet stávající dešťové kanalizace v ulici U Podjezdu a stavba nové větve dešťové kanalizace v ulici Plzeňská.

Pro stavbu „Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu“ bylo vydáno Magistrátem města Karlovy Vary rozhodnutí o umístění stavby ze dne 4.11.2014, pod spis. zn.: 11921/SÚ/14/Plh.