

ZÁPIS

o vytýčení podzemních sítí ve správě VAK Karlovy Vary, a.s.

PS 09 – provoz kanalizací sever

Dne: 18.2.2016 bylo provedeno vytýčení kanalizačního řadu – přípojky
 v k.ú. obce: KARLOVY VARY – TUHNICE
 Název stavby: K.V. – REKONSTRUKCE ULICE „U Podjezdu“
 Umístění stavby: K.V. – TUHNICE
 Vyjádření TÚ VaK K. Vary, a.s. pod č.j.: ze dne:

PS 09
 Provoz kanalizací sever

Mattoniho náb. 35
 Karlovy Vary
 360 09

tel. 353 339 711
 fax. 353 225 539
 mob. 602 126 033
 e-mail
 ivanourek@vodakva.cz
 fmarsik@vodakva.cz

Při provádění výkopových prací je nutno dodržet:

1) Ochranné pásmo vodovodu, které je stanoveno zákonem 76/2006 Sb takto:

Vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
- c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1 m.

2) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN 73 60 05

Způsob vytýčení trasy potrubí:

Radiolokátor – podle dokumentace VAK – spojnice revizních šachet*

Způsob vytýčení nebo určení hloubky potrubí:

Radiolokátor – údajem z dokumentace - odměření v armaturní (revizní) šachtě*

Stanovisko a další podmínky provozovatele:

V případě kolize s vodovodním nebo kanalizačním zařízením nebo při jeho poškození volejte :

Dispečink Vodakva..... tel. 359 010 420, 728 979 186, 800 101 047

Provozní středisko 09 – kanalizace sever..... tel. 353 339 711, 607 560 726

Jiné podmínky stanovené provozovatelem :

U PLZEŇSKÉ ULICE ROZADUJEME STRIKTNĚ DODRŽOVAT
 OCHRANNÉ PÁSMO

Způsob vyznačení trasy potrubí: barvou – kolíky – jinak*

Objednatel je povinen prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce s vytýčenou trasou vodovodního nebo kanalizačního zařízení a s podmínkami práce v jeho blízkosti.

Objednatel prohlašuje, že vytýčení bylo provedeno podle jeho požadavků a ve všech úsecích, kde podle projektové dokumentace může dojít k ohrožení trubního vedení ve správě Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.

WADTHALIK
 606 294 377
 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Vytýčení provedl PS 09
 provoz kanalizací sever

Objednatel..... ŠVORBA PETR

*nehodící se škrtněte