

10. Pokud se po trase kabelu(ů) bude pohybovat těžká technika nad 6t, je zapotřebí zajistit odpovídající ochranu trasy např. panely, apod.
11. Na trase podzemního vedení nesmí být složiště materiálu a zřizováno staveniště.
12. V přímé souvislosti s činností nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.
13. Činností nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
U zemních prací je potřeba zejména dbát: u nadzemního vedení na dodržení dostatečných vzdáleností od opěrných bodů, aby nedošlo k porušení jejich stability.

V prostoru rekonstrukce se nachází distribuční zařízení v našem majetku, viz. vyjádření k výskytu podzemního zařízení, které vydává oddělení Dokumentace.

S pozdravem

Ing. Marcel Tomek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku



Marcel Tomek
ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 110

ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka č. 2145
Zasílací adresa: Guldenerova 19, 303 03 Plzeň