

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role**

Evidenční číslo zakázky: **Z2017-009753**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Statutární město Karlovy Vary**
 sídlo: **Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary**
 IČ: **00254657**
 právní forma: **obec**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávacím VV S34 – Rekonstrukce a přístavba domova důchodců (zadání) jsou v listě SO 01 Novostavba tyto položky:

624	K	766.1 D.05/06	Dveře 2kř 900+350x1970mm L/P, plné CPL, EI60 DP1+C2, do plechové zárubně, štítkové kování, klika-klika, fab	kus	2,000
-----	---	---------------	---	-----	-------

PP

Dveře 2kř 900+350x1970mm L/P, plné CPL, EI60 DP1+C2, do plechové zárubně, štítkové kování, klika-klika, fab

Ve Výkazu dveřních výplní D.1.1.c.54 jsou tyto dveře popsány s povrchem CPL laminát a požadavkem na požární odolnost EI60 DP1+C2. V povrchu CPL nelze tuto požární odolnost splnit.

Dotaz: Doplní zadavatel popis dveří D5 a D6 v položce č. 624?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 50

Tyto dveře budou s kovovou nosnou konstrukcí a povrchem z lakovaného plechu. Odstín bílá (RAL 9010) nebo šedá (RAL 9007) – bude upřesněno při realizaci

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Uchazeč děkuje za Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 16. Ve Výkazu výměr SO02 - Přístavba a s - SO... jsou uvedeny tyto položky pro chladicí boxy:

580	K	791034	Chladicí box 2250x1700x2100 bez podlahy (podlahu zajistí stavba), dveře 800mm, včetně připojení agregátu s výparníkem - agregát umístěn na kozole na fasádě objektu , (součástí oddílu 24-M)	kus	1,000
-----	---	--------	--	-----	-------

PP

Chladicí box 2250x1700x2100 bez podlahy (podlahu zajistí stavba), dveře 800mm, včetně připojení agregátu s výparníkem - agregát umístěn na kozole na fasádě objektu , (součástí oddílu 24-M)

D 24-M.1

Chladicí box - potraviny

777	K	240 001	Chladicí box 3.120x2.270x2.260mm, PU panely PUR 60mm kryté oc.plech, barva bílá, bez podlahy, dveře 800x2.000mm s bezp.klikou, sanitární profily	m	1,000
-----	---	---------	--	---	-------

PP

Chladicí box 3.120x2.270x2.260mm, PU panely PUR 60mm kryté oc.plech, barva bílá, bez podlahy, dveře 800x2.000mm s bezp.klikou, sanitární profily

778	K	240 002	Technologie - chladírna, chladicí jednotka CHJ-M 15-A2, výparník ECO EVS 290 ED, rozvaděč PRCH 2 T, automatika (TMVX 2,5, filtr, průhledítko, kombi presostat atp.)	kus	1,000
-----	---	---------	---	-----	-------

PP

Technologie - chladírna, chladicí jednotka CHJ-M 15-A2, výparník ECO EVS 290 ED, rozvaděč PRCH 2 T, automatika (TMVX 2,5, filtr, průhledítko, kombi presostat atp.)

779	K	240 003	Montážní materiál, elektromateriál vč. osvětlení, montáž, revize, doprava, manipulace	kus	1,000
-----	---	---------	---	-----	-------

PP

Montážní materiál, elektromateriál vč. osvětlení, montáž, revize, doprava, manipulace

D		24-M.2	Chladicí box - odpad		
780	K	240 004	Chladicí box 1.060x35.000x2.160mm, PU panely PUR 60mm kryté oc.plechý, barva bílá, vč. podlahy, dveře 800x1.900mm s bezp.klikou, sanitární profily	kus	1,000
PP		Chladicí box 1.060x35.000x2.160mm, PU panely PUR 60mm kryté oc.plechý, barva bílá, vč. podlahy, dveře 800x1.900mm s bezp.klikou, sanitární profily			
781	K	240 005	Technologie - chladírna, chladicí jednotka CHJ-M 17-T2, výparník ECO EVS 130 ED, rozvaděč PRCH 2 T, automatika (TMV 1, filtr, průhledítko, kombi presostat atp.)	kus	1,000
PP		Technologie - chladírna, chladicí jednotka CHJ-M 17-T2, výparník ECO EVS 130 ED, rozvaděč PRCH 2 T, automatika (TMV 1, filtr, průhledítko, kombi presostat atp.)			
782	K	240 006	Montážní materiál, elektromateriál vč. osvětlení, montáž, revize, doprava, manipulace	kus	1,000
PP		Montážní materiál, elektromateriál vč. osvětlení, montáž, revize, doprava, manipulace			

Uchazeč žádá o upřesnění, jakým způsobem má být oceněna položka 580, která je součástí oddílu 24-M. Chápe uchazeč správně, že tato položka obsahuje chladicí boxy, které jsou uvedeny v oddíle 24-M. V tomto oddíle jsou obsaženy boxy s jinými rozměry, než má položka 580. Rozměry boxu v položkách 580, 777 a 780 mezi sebou nekorespondují a neodpovídají ani výkresu D.1.1.b.17, který zmiňuje Zadavatel. Jestliže je položka 580 v popisu odkázána jako součást oddílu 24-M bude tedy tato položka č. 580 oceněna nulou anebo žádáme o jasnou formulaci, co má být v této položce oceněno

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 51

V objektu domova pro seniory jsou navrženy 2 chladicí boxy.

První, chladicí box na potraviny (24-M.1) je umístěn v zázemí kuchyně SO 02. Chladicí box na potraviny jsou položky 777, 778, 779.

U položky 777 bude upraven popis položky následovně: Chladicí box 2255x1700x2100mm bez podlahy (podlahu zajistí stavba), PUR panely 60mm kryté oc.plechý, barva bílá, dveře 800x2000mm s bezp.klikou, sanitární profily, vnější olištování plechovými lištami bílé barvy, včetně připojení agregátu s výparníkem - agregát umístěn na konzole na fasádě objektu (pol. 778).

Chladicí box uvedený pod položkou č. 580 nebude při realizaci stavby realizován. Položku 580 nebudou dodavatelé oceňovat. U této položky nebude vyplněna jednotková cena. V případě, že u této položky vyplní dodavatel jednotkovou cenu 0,00 Kč, nebude toto považovat zadavatel za porušení zadávacích podmínek. Pro případ, že by u této položky vyplnil dodavatel jednotkovou cenu nenulovou kladnou hodnotou, nebude možné následně při posuzování nabídek opravit položkový rozpočet formou objasnění ve smyslu § 46 odst. 3 ZZVZ s následkem snížení celkové nabídkové ceny. Tzn., cena této položky bude součástí celkové nabídkové ceny, která bude takto předmětem hodnocení, přičemž následně při realizaci prací nebude tato položka proplacena.

Druhý chladicí box je na použití inkontinentní pomůcky, chladicí box odpad (24-M.2), který je umístěn v objektu SO 01 Novostavba DPS. Chladicí box na odpad je tedy chybně zahrnut do soupisu prací SO 02 Přístavba a stavební úpravy stávajícího DPS. Týká se to položek 780, 781, 782. Tyto položky budou oceněny tak, jak jsou uvedeny v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tedy u SO 02 Přístavba a stavební úpravy stávajícího DPS (v soupisu prací SO 01 Novostavba DPS tyto položky obsaženy nejsou – nejedná se o dvojí ocenění stejných položek).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení je uvedeno v oddíle III. Řízení, článek III.2.2) Informace o elektronické aukci, že podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. V Zadávací dokumentaci není elektronická aukce zmíněna. Plánuje Zadavatel vypsát elektronickou aukci po ukončení podání nabídek?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 52

Jedná se o texty, které jsou přímo obsaženy ve formuláři pro uveřejnění oznámení – viz vyhl. č. 168/2016 Sb., a jejichž uveřejnění zadavatel nemá možnost ovlivnit. V tomto konkrétním článku III.2.2) by zadavatel v případě použití elektronické aukce zaškrtnul zaškrťovací políčko a pak by text tohoto článku platil včetně textu uvedeného v závorce. Zadavatel v případě této veřejné zakázky elektronickou aukci realizovat nebude, viz <https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/21290>.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V Zadávací dokumentaci Uchazeč nenalezl k navržené kašně žádnou dokumentaci k technologii pro čištění, cirkulaci nebo napouštění vody. Žádáme Zadávatel o doplnění této dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 53

Napouštění vody je uvažováno zahradní hadicí napojenou na některý z kohoutů v objektu nebo na fasádě. Vypouštění pomocí čerpadla ve filtraci s vytažením hadice na terén a do kanalizace.

Pro cirkulaci a čištění je navržena písková filtrace. Bude vybavena nádobou na filtrační písek o objemu cca 8,5 kg a šesticestným ventilem. Čerpadlo je integrováno v těle pískové filtrace, není samonasávací, je vybaveno sítím hrubých nečistot. Filtrační zařízení bude umístěno v předepsané vzdálenosti ve vodotěsné šachtě. Vzhledem k tomu, že čerpadlo není samonasávací, musí být jednotka uložena pod úroveň dna bazénku. Velikost šachty bude dle dodaného čerpadla.

Parametry:

optimální průtok 2 m³/h

max. objem bazénu 6 m³

příkon 85 W

max. výtlač 1,5 m

hmotnost náplně 8,5 kg

V Karlových Varech, dne 22. 5. 2017

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic