

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role**

Evidenční číslo zakázky: **Z2017-009753**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Statutární město Karlovy Vary**
sídlo: **Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary**
IČ: **00254657**
právní forma: **obec**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosím Vás o bližší specifikaci k televiznímu systému, telefonní ústředně a k nouzovému zvukovému systému.

Dále se domníváme, že ve VV chybí regulátory hlasitosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 64

TV rozvod

V místnosti recepce (1.11) je skříň, ze které jsou napojeny zásuvky v atriích přístavby. Skříň bude obsahovat rozbočovač a zesilovač. Napojení je na stávající systém domu - pozemní vysílání.

Ústředna telefon

IP PBX, až 8 portů, 50 uživatelů, 25 hovorů, rack
Max. 50 uživatelů (klapek) a 25 souběžných hovorů
Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly
Automatické nahrávání hovorů
Rack provedení

Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), GSM (1 x GSM kanál, modul verze SIM800).

NZS (SO 01, položky 1114-1121)

- Plena Voice Alarm System - deska dohledu
- Plena Voice Alarm System - stanice hlasatele
- Plena Voice Alarm System - řídicí jednotka
- Plena Voice Alarm System - nabíječ baterií, 24 V, EN 54-4
- Plena - booster zesilovač 240 W (jmenovitý výkon)
- 12V, 100Ah, AGM akumulátor, životnost 10 let
- Plena Easy Line -SD / USB MP3 přehrávač / tuner
- Skříňkový reproduktor 6 W, kovová bílá skříňka, EVAC

Regulátory hlasitosti budou oceněny v rámci položky 1121 - Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka. Počet kusů zůstává.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 53 uvádí zadavatel, že pro cirkulaci a čištění kašny je navržena písková filtrace. V soupisu prací jsme ale takovou položku nenašli. Může zadavatel upřesnit, kde je tato filtrace v soupisu prací uvedena?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 65

SO 03 Komunikace, zpevněné plochy, přípojky, položky č. 137 - 143. Jako pískovou filtrační jednotku oceňte položku 140. Montáž této jednotky jako položku 139.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve Výkazu výměr v části Silnoproud jak u SO01 (buňka J4006), tak i u SO02 (buňka J2898) nedochází k výpočtu za kompletní část elektromontáže (zůstává zobrazena 0,00). Účastník žádá Zadavatele o opravu a o zaslání opraveného Výkazu výměr nebo o potvrzení, že tento stav je pro Zadavatele vyhovující.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 68

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 62.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V doplnění zadávací dokumentace č. 54 je změna počtů zařizovacích předmětů (sušičky, pračky).

Výkaz výměr je uzamčený. Jakým způsobem máme počty doplnit?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 69

K údajům uvedeným ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 54 poskytuje zadavatele následující upřesnění pro položky č. 309, 310 a 311 u SO 01 Novostavba DPS.

V rámci položky 309 bude oceněno - Pračka průmyslová – 2 ks: předem plněná, kapacita bubnu 65 l, elektrický ohřev 9 kW, připojení 400 V, (například PRIMUS FX65).

V rámci položky 310 bude oceněno - Pračka průmyslová – 2 ks: předem plněná, kapacita bubnu 75 l, elektrický ohřev 9 kW, připojení 400 V, (například PRIMUS FX80).

V rámci položky 311 bude oceněno - Sušička průmyslová – 2 ks: kapacita bubnu 11 l, průtok vzduchu 520 m³/h, sušení 190 g/min., motor pohonu 0,25 kW, motor ventilátoru 0,55 kW, elektrický ohřev - elektrické připojení 3x220-240 V, 50 Hz, příkon 13,5 kW, (například PRIMUS T11). Ačkoliv je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeno u této položky množství 1 ks, budou v rámci této položky oceněny 2 ks shodných průmyslových sušiček, tzn., že jednotková cena bude zahrnovat dodávku dvou sušiček.

Pátá pračka uvedená ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 54 s popisem - Pračka běžná – 1 ks, předem plněná, min. 5 kg prádla, elektrický ohřev, připojení 240 V, energ. třída A+++ nebude v rámci této veřejné zakázky dodávána. Dodavatelé ji oceňovat nikde nebudou, k žádné položce nebude tato pračka přiřazována.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 23.5.2017 poskytl (zveřejnil) vysvětlení zadávací dokumentace, kde v otázce a odpovědi č. 54 upřesnil specifikace mandlu, praček a sušiček. V odpovědi č. 54 však jsou odchylné počty sušiček a praček od soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádáme zadavatele o vysvětlení. Došlo v odpovědi č. 54 k překlepu počtu? Pokud ne, žádáme o poskytnutí soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat správný počet praček a sušiček – uchazeč nesmí upravovat zadávací dokumentaci a přepisovat údaje ve výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 70

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 69.

V Karlových Varech, dne 29. 5. 2017

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic