

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role**
Evidenční číslo zakázky: **Z2017-009753**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Statutární město Karlovy Vary**
sídlo: **Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary**
IČ: **00254657**
právní forma: **obec**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník žádá Zadavatele o vyjasnění, zda retenční nádrž má být prefabrikovaná, tak jak je uvedeno v PD (Technická zpráva ZTI, viz 1.2. Retenční nádrž) nebo monolitická viz Výkaz výměr - pododdíl SO03 Komunikace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 71

Tak jak je uvedeno v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník děkuje za zaslání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 53. Na základě tohoto vysvětlení Účastník žádá o dovysvětlení těchto bodů:

- 1) Vypouštění pomocí čerpadla ve filtraci s vytažením hadice na terén a do kanalizace – protože čerpadlo bude sát přímo (není nikde zmíněna přelivná nebo zádržná jímka), pak pokud někdo na něj zapomene, dojde k jeho zničení, pokud nebude jeho součástí systém bránící chodu na sucho.
- 2) Pro cirkulaci a čištění je navržena písková filtrace. Bude vybavena nádobou na filtrační písek o objemu cca 8,5 kg a šesticestným ventilem. Čerpadlo je integrováno v těle pískové filtrace, není samonasávací, je vybaveno sítím hrubých nečistot. Filtrační zařízení bude umístěno v předepsané vzdálenosti ve vodotěsné šachtě. Účastník žádá o bližší specifikaci vodotěsné šachty.
- 3) Vzhledem k tomu, že čerpadlo není samonasávací, musí být jednotka uložena pod úroveň dna bazénku. Velikost šachty bude dle dodaného čerpadla. Jak daleko bude jímka (bez znalosti délky a provedení vedení není možné provést ocenění).
- 4) Účastník žádá o vyjasnění, z čeho vychází hodnota max. objemu bazénu 6 m3.
- 5) Při max. výtlaku 1,5 m při započtení ztrát může také přestat voda téct.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 72

ad 1) Dodavatel v rámci plnění dodá příslušný návod na obsluhu předmětného zařízení. Případné nedodržení provozních pokynů ze strany zadavatele/provozovatele není předmětem řešení v rámci této veřejné zakázky.

ad 2) Plastová vodotěsná šachta DN 600, hloubky max. 1,0 m. Dno se záslepkami, šachtová roura, těsnění, plastový poklop. Například Wavin RV DN600.

ad 3) Vzdálenost šachty bude dle požadavků dodavatele/výrobce filtrační jednotky. Zadavatel vzdálenost neurčuje, neboť neví, jaké konkrétní řešení vybraný dodavatel předloží. Pro potřeby ocenění je možno uvažovat s požadavkem uvedeného referenčního výrobku, nebo s konkrétním požadavkem dodavatele/výrobce filtrační jednotky.

ad 4) Objem kašny bude cca 1 m3. Objem 6 m3 vychází z navržené filtrace, kdy projektant navrhl to nejmenší, co na trhu při zpracování technických podmínek našel.

ad 5) Toto je konstatování dodavatele, zadavatel netuší, jaké vysvětlení dodavatel požaduje. Rovněž viz bod 1) tohoto vysvětlení.

V Karlových Varech, dne 29. 5. 2017

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic