

+24,850

~~+23,750~~

V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI SOKLU PROVÉST
DLAŽBU

~~8.02~~

~~TERASA~~
~~29,314m²~~

~~PROVĚŘIT FUNKCI SON
PO ODHALENÍ KRYT~~

8.01a

PODESTA
0.550m²

8.01b

SCHODIŠTĚ
4.329m²

- dlažbu provést ve spádu k jednotlivým vtokům k chrličům
- spád dlažby 2%
- základní rozměr dlažby 400/400 mm + doplňky při krajích
- obvodový lem z obloukových dlaždic 225/325 mm
- povrch dlaždic jemně pemrlovaný, protiskluz dle ČSN, sražené hrany
- skladba S/05 viz tabulky skladeb
- materiál dlažby žula, mrákotínský typ, žlutě železité zbarvení
- před zahájením pokládky provést stříkanou hydroizolaci PUR stěrku ve dvou vrstvách, ve spádu 2%
- prostup k chrliči provést pomocí PVC typové průchodky hranaté s integrovaným límcem pro napojení izolace
- pokládku začít od středu terasy po jednotlivých výsečích (1/8)
- před zahájením dodávky nutno provést výrobní kladečský výkres (součást dodávky)