

Ochrana před úrazem el.proudem:samočinným odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

ROZVADĚČ R-BUFET/HEP

Běžné rozvody objektu

Přívod a vývody horem i spodem, IP54



Ochrana před úrazem el.proudem:samočinným odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

ROZVADĚČ R-BUFET/HEP

Obvody technologie kuchyně

Přívod a vývody horem i spodem, IP54

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU ,VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁNÍ ROZVODY PRO TECHNOLOGII KUCHYNĚ VEDENY V TRUBKÁCH DN25 V ZATEPLENÍ PODLAHY

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE PROJEKT TECHNOLOGIE KUCHYNĚ A KÓTOVANÝ PROJEKT INTERIÉRU !!!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU /KOORDINAČNÍ VÝKRES, POHLEDY NA PRŮČELÍ) KDE JSOU OKÓTOVÁNY POLOHY KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTROINSTALACE - NUTNO DODRŽET!!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE PROJEKT GASTROTECHNOLOGIE S OKÓTOVANÝMI VÝVODY PRO GASTRO - NUTNO DODRŽET !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BUFET 1)
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BUFET/HEP)
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA :

PŘI NEJSTOTĚ V POZICÍCH KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE JEJICH FINÁLNÍ POLOHA DOHODNUTA S AUTORY DPS V RÁMCI A.D. PŘESNÉ UKONČENÍ VÝVODŮ PRO GASTRO PROVÁDĚT DLE PROJEKTU GASTROTECHNOLOGIE, BUDE JEŠTĚ ZPŘESNĚNO V RÁMCI A.D. NA ZÁKLADĚ PROJEKTU INTERIÉRU.

POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ VE STROPĚ, VIZ. KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVEBNÍCH ČÁSTÍ
POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ, VIZ. VÝKRESY POHLEDŮ NA FASÁDY, STAVEBNÍ ČÁST

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
D O K U M E N T A C E P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B Y

INVESTOR :	PROJEKTANT :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TÓMA KOPTOVA 115/6, KARLOVY VARY, TEL. 353 229 802 E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :
D4,6 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE : EP-PROJECT SKŮRA Bc. JAROSLAV SKŮRA ZÁVODU MÍRU 578/5 360 17 KARLOVY VARY TEL: +420 605 178 561	AUTORIZACE :	ČÍSLO PARÉ :
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Bc. JAROSLAV SKŮRA		
VYPRACOVAL : Bc. JAROSLAV SKŮRA		
PŘÍLOHA : SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČŮ		MĚŘÍTKO : -
DATUM ZPRACOVÁNÍ : BŘEZEN 2017	ARCHIVNÍ ČÍSLO : H2016.02-2-DPS	ČÍSLO PŘÍLOHY : D4.6- 04