

JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE VYPRACOVÁNA DLE ČSN EN 62 305

Třída LPS - III. (systém ochrany před bleskem)
Třída LPL - III. 100kA (hladina ochrany před bleskem)
Maximální vzdálenost mezi svody 15,0 metrů
Poloměr valící se koule 45,0 metrů

LEGENDA

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
SP	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SO	SVORKA OKAPOVÁ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
SR03	SVORKA ZEMNÍCÍ

POZNÁMKA :

MATERIÁL JÍMACÍ SOUSTAVY - FeZn DN8
OD ZKUŠEBNÍCH SVOREK K ZÁKLADOVÉMU ZEMNIČI - FeZn DN10
PODPĚRY JÍMACÍHO VODIČE UMÍSTIT PO 1-1,5 METRU (PODPĚRY A KOTVY PRO PLECHOVÉ STŘECHY)
SVODY BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 POD OMÍTKOU, KOTVENÍ PO 0,5M
ZKUŠEBNÍ SVORKY UMÍSTIT DO CHODNÍKOVÉ REVIZNÍ KRABICE UF ZKUŠEBNÍ SVORKOU V PLASTOVÉM PROVEDENÍ (NAPŘ. DEHN)

VEŠKERÉ KOVOVÉ ZAŘÍZENÍ STŘECHY (KROMĚ VÝFUKU KOTLE A DIGESTOŘE) BUDE PŘIPOJENO K JÍMACÍ SOUSTAVĚ
VEŠKERÁ ODVĚTRÁNÍ A KOMÍNKY MUSÍ BÝT SPOJENY S OPLECHOVÁNÍM STŘECHY
PLECHOVÁ STŘECHA TVOŘÍ CELEK NÁHODNÉHO JÍMAČE

OCHRANA VÝFUKU KOTLE A DIGESTOŘE ODDÁLENOU JÍMACÍ SOUSTAVOU

POZOR, CHODNÍHOVÉ KRAVICE PŘEDEM ROZMĚŘIT A OSADIT DO BETONOVÉHO MONOLITU VENKOVNÍ PLOCHY, MIN. 150mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :
STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

PROJEKTANT :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TÓMA
KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802
E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :
D4.6 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :
EP-PROJECT SKŮRA
Bc. JAROSLAV SKŮRA
ZÁVODU MÍRU 578/5
360 17 KARLOVY VARY
TEL : +420 605 178 561

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Bc. JAROSLAV SKŮRA

VYPRACOVAL :
Bc. JAROSLAV SKŮRA

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

PŘÍLOHA :
JÍMACÍ SOUSTAVA

MĚŘÍTKO :
1 : 100

DATUM ZPRACOVÁNÍ :
BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO :
H2016.02-2-DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY :
D4.6 - 07