

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
ROZVODY PRO TECHNOLOGII KUCHYNĚ VEDENY V TRUBKÁCH DN25 V ZATEPLENÍ PODLAHY

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE PROJEKT TECHNOLOGIE KUCHYNĚ A KÓTOVANÝ PROJEKT INTERIÉRU !!!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU /KOORDINAČNÍ VÝKRES, POHLEDY NA PRŮČELÍ) KDE JSOU OKÓTOVÁNY POLOHY KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTROINSTALACE - NUTNO DODRŽET!!!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE PROJEKT GASTROTECHNOLOGIE S OKÓTOVANÝMI VÝVODY PRO GASTRO - NUTNO DODRŽET !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BUFET 1)
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BUFET/HEP)
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA :

PŘI NEJISTOTĚ V POZICÍCH KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE JEJICH FINÁLNÍ POLOHA DOHODNUTA S AUTORY DPS V RÁMCI A.D.
PŘESNÉ UKONČENÍ VÝVODŮ PRO GASTRO PROVÁDĚT DLE PROJEKTU GASTROTECHNOLOGIE, BUDE JEŠTĚ ZPŘESNĚNO
V RÁMCI A.D. NA ZÁKLADĚ PROJEKTU INTERIÉRU.

POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ VE STROPĚ, VIZ. KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVEBNÍCH ČÁSTÍ
POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ, VIZ. VÝKRESY POHLEDŮ NA FASÁDY, STAVEBNÍ ČÁST

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :
STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

PROJEKTANT :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA
KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802
E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

STUDIO HANGÁR ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ

ČÁST DOKUMENTACE :
D4.6 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :
EP-PROJECT SKŮRA
Bc. JAROSLAV SKŮRA
ZÁVODU MÍRU 578/5
360 17 KARLOVY VARY
TEL: +420 605 178 561

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Bc. JAROSLAV SKŮRA

VYPRACOVAL :
Bc. JAROSLAV SKŮRA

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

PŘÍLOHA :
SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ

HŘEBÍTKO :
-

DATUM ZPRACOVÁNÍ :
BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO :
H2016.02-2-DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY :
D4.6- 03