

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY

OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :	PROJEKTANT :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802 E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

PK Plynový kondenzační kotel C33
(ref. BAXI Duo-tec 1.24 Compact+
3.5–24.7 kW, 2x KK20, F, OČ, PV 20, EN 7 I
230 V/50 Hz, 85 W, IPX5D, odkouření koax. 60/100 mm
(střešní nástavec nerez – dodávka stavby)
400x300x700 mm, typový (bezdrátový)
programovatelný prostorový regulátor
Externí zásobník OKH 125
125 l, 1.45 m2 v. pl., d 520x1052 mm

TEPLÁ VODA 70/55 C, ČSN 060310, ČSN 060830
SDK PŘÍČKU V MÍSTĚ UCHYCENÍ KOTLE POSÍLIT PRO ZATÍŽENÍ VAHOU KOTLE CCA 30 KG
PLASTOVÉ POTRUBÍ ALUPEX, IZOLACE POTRUBÍ V PODLAZE V BETONU A VE ZDIVU PLSTĚNÝMI PÁSY, V TEPELNÉ IZOLACI PODLAHY VOLNĚ
DESKOVÁ TĚLESA KERMI THERM-X2-V SE SPODNÍM PŘÍPOJEM ZE ZDI, DESIGNOVÁ
PODLAHOVÉ KONVEKTORY MINIB DO STAVBOU PŘIPRAVENÝCH ŽLÁBKŮ – VIZ DETAIL D4 VE STAVEBNÍ ČÁSTI (výkr. č. 11)
PŘESNÁ POLOHA TĚLES A ZAŘÍZENÍ VIZ STAVEBNÍ ČÁST – KOORDINAČNÍ VÝKRES
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ REFERENČNÍ VÝROBKY, ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY JSOU MINIMÁLNÍM POŽADOVANÝM STANDARDEM.
POKUD BUDOU NAVRŽENY JINÉ NEŽ REFERENČNÍ VÝROBKY, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ AUTORŮ STAVBY A TO FORMOU REÁLNÝCH VZORKŮ!

ČÁST DOKUMENTACE :

D4.3 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :	AUTORIZACE :	ČÍSLO PARÉ :
JAROSLAV HOBL DVOŘÁKOVA 2164/34 35002 CHEB TEL. : 602 462664 E-MAIL : J.HOBL@SEZNAM.CZ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ROMAN MACKO		
VYPRACOVAL : JAROSLAV HOBL		
PŘÍLOHA : VYTÁPĚNÍ: PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO : 1 : 75
DATUM ZPRACOVÁNÍ : BŘEZEN 2017	ARCHIVNÍ ČÍSLO : H2016.02-2-DPS	ČÍSLO PŘÍLOHY : D4.3 – 01