



BPO spol. s r.o.  
Ing. Dušek  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY

4843/OŽP/17

Ing.Krůta/2732

5.12.2017

VĚC: Vyjádření k záměru dle předložené situace na stavbu „Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – zajištění energetických úspor“

Odbor životního prostředí obdržel Vaši žádost o vyjádření k záměru dle předložené situace na stavbu „Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – zajištění energetických úspor“. Na základě prověření předložené žádosti a po konsultaci vedení trasy výkopu pro drenáž s projektantem odbor životního prostředí souhlasí z hlediska jím chráněných zájmů (v rozsahu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů, zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) se záměrem uskutečnit výše uvedenou stavbu dle předložené situace za současného splnění níže uvedených podmínek:

**a) z hlediska ochrany přírody a krajiny (Ing.Krůta/2732)**

1.V rámci stavby musí být účinně chráněna veškerá v okolí rostoucí zeleň (nadzemní i podzemní část) – vč. respektování ČSN DIN 18920 (839061). Nesmí dojít k narušení kořenového systému okolních dřevin.

2.V rámci provádění výkopových prací musí být dodržena minimální vzdálenost mezi hranou výkopu a kmenem stromu nejméně 3 m.

3.Ve vzdálenosti minimálně 5 m od kmenů předmětných stromů musí být dodrženy tyto podmínky :

- výkopové práce musí být prováděny výhradně ručně
- musí být zachovány kořeny o průměru větším než 1 cm
- výkop (jedná se o oddrenážování základů) bude prováděn těsně u základů budovy pod chodníčkem z betonových dlaždic)
- dotčené dřeviny budou v průběhu prací obednány

3. Požadujeme, aby byl průběžně monitorován a prokazatelnou formou dokladován (např. fotodokumentací) stav prací v blízkosti výše uváděných dřevin s důrazem na prokázání jejich nepoškození (vč. nenarušení kořenového systému).

**b) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu  
(Ing. Doubravová/2730)**

není připomínek

**c) z hlediska odpadového hospodářství (p. Plic/2743)**

Dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů - dále jen „zákon“ požadujeme dodržování zákona, zejména ust. § 10, 12 a 16 a prováděcích právních předpisů: vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že výkopová zemina nebude původcem využita a bude použita v jiné lokalitě např. k terénním úpravám, je nutné dodržet ust. § 12 a § 14 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu dle § 79 odst. 1 písm. f) zákona doloženo, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona - např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.

**d) z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa  
(Bc. Slabá/2523)**

není připomínek

**e) z hlediska ochrany ovzduší (Ing. Průša/2735)**

není připomínek

otisk razítka

Ing. Vladimír Krůta  
oprávněná úřední osoba

co : vlastní