DETAILY - ZAŘÍZENÍ č. 4
M 1:50





PŮDORYS - 3.N.P. - II. STUPEŇ
M 1:50



ZAŘÍZENÍ č. 2.10
VĚTRÁNÍ TŘÍD
II.STUPEŇ–3.NP–3.12
V_p = 590 m³/h
V_o = 590 m³/h
P_E = 0,34 KW (230 V) VENTILÁTORY
P_E = 0,9 KW (230 V) ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

ZAŘÍZENÍ č. 4.3
VĚTRÁNÍ TŘÍD
II.STUPEŇ–3.NP–3.10
HUDEBNÍ VÝCHOVA
V_p = 590 m³/h
V_o = 590 m³/h
P_E = 0,22 KW (230 V) VENTILÁTORY
P_E = 2,0 KW (230 V) ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

ZAŘÍZENÍ č. 2.J
VĚTRÁNÍ TŘÍD
II.STUPEŇ–3.NP–3.13
V_p = 590 m³/h
V_o = 590 m³/h
P_E = 0,34 KW (230 V) VENTILÁTORY
P_E = 0,9 KW (230 V) ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

ZAŘÍZENÍ č. 2.K
VĚTRÁNÍ TŘÍD
II.STUPEŇ–3.NP–3.14
V_p = 590 m³/h
V_o = 590 m³/h
P_E = 0,34 KW (230 V) VENTILÁTORY
P_E = 0,9 KW (230 V) ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

ZAŘÍZENÍ č. 2.L
VĚTRÁNÍ TŘÍD
II.STUPEŇ–3.NP–3.15
V_p = 590 m³/h
V_o = 590 m³/h
P_E = 0,34 KW (230 V) VENTILÁTORY
P_E = 0,9 KW (230 V) ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

ZAŘÍZENÍ č. 2.M
VĚTRÁNÍ TŘÍD
II.STUPEŇ–3.NP–3.16
V_p = 590 m³/h
V_o = 590 m³/h
P_E = 0,34 KW (230 V) VENTILÁTORY
P_E = 0,9 KW (230 V) ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

ZAŘÍZENÍ č. 2.N
VĚTRÁNÍ TŘÍD
II.STUPEŇ–3.NP–3.17
V_p = 590 m³/h
V_o = 590 m³/h
P_E = 0,34 KW (230 V) VENTILÁTORY
P_E = 0,9 KW (230 V) ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
3.01	Chodba	155,17
3.02	Schodiště	20,54
3.03	WC předsíň	5,83
3.04	Hygiena	1,93
3.05	WC dívky	11,1
3.06	WC chlapci	8,36
3.07	WC předsíň	5,78
3.08	Úklid	0,99
3.09	Kabinet h.výchovy	9,69
3.10	Učebna h.výchovy	76,24
3.11	Kabinet výtvarné výchovy	19,21
3.12	Učebna výtvarné výchovy	89,24
3.13	Učebna	56,84
3.14	Učebna	73,57
3.15	Učebna	70,64
3.16	Učebna	41,23
3.17	Učebna	70,64
3.18	Chodba	5,6
3.19	Kabinet	19,93
3.20	Kabinet	13,33
3.21	Úklid	1,32
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	757,18

A - A



B - B



POKUD NENÍ VÝŠKA VEDENÍ POTRUBÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA VE VÝKRESE, BUDE POTRUBÍ VEDENO TĚSNĚ POD STROPEM, POD NOSNÍKEM NEBO VE STAVEBNÍM OTVORU K TOMU URČENÉM.

INDEX	DATUM	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dubek Jan Ing.		1:50
Projektant	Matoušek Petr	Schválil			

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel: +420353075111
Fax: +420353612410
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor
ČÁST (SO, PS): Dokumentace stavby
Technika prostředí staveb
Vzduchotechnika
8 - Objekt 6 stupeň
OBJEKT: **Půdorys 3. NP**
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

Počet listů: 14
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 15.09.2017
Číslo zakázky: 8823-26
Číslo archivace: BPO 1-98240

Formát A4: 4
Poměr/Měř. Číslo