

POZNÁMKY :

1 – Provést podle ČSN EN 62305 (34 1390/11.2006).

2 – Odpor uzemnění max 2 ohm.

3 – Podpěry vedení : vodorovné i svislé max po 1 m.

4 – Zkušební svorky opatřit očíslovanými štítky.

5 – Na hromosvod budou připojeny všechny kovové součásti střechy (i oplechování) a kovová zařízení umístěné na střeše a obvodovém venkovním plášti.

6 – Vzduchotechnická zařízení připojit na hromosvod a opatřit pomocnými jímači.

7– Na uzemnění musí být připojeno : – bleskosvod
– ocelové konstrukce objektu
– ochranné pospojování (HOP)
– rozvaděče

LEGENDA BLESKOSVODU,UZEMNĚNÍ

OPRAVA BLESKOSVODU DLE PŮVODNÍHO STAVU

JÍMACÍ VEDENÍ ALMgSi 8 , SVODY
SPOJOVACÍ SVORKY SS,SK,SP,SO,SR
UZEMŇOVACÍ VEDENÍ FeZn 30/4, FeZn 10
ZKUŠEBNÍ SVORKA,OCHR.ÚHELNÍK – SZ,OU
JÍMACÍ SVOD,UZEMŇOVACÍ DESKA ZD01

1

PROVÉST DOKONČENÍ BLESKOSVODU DLE ČSN EN 62 305
PROVÉST PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY EL.ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:100
Projektant	Kraus Milan Ing.	Schv.dil			

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor

ČÁST (SO,PS): Dokumentace stavby
Technika prostředí staveb
Silnoproudá elektrotechnika
C - Objekt Spojovací chodba

OBSAH: **Půdorys střechy Spojovací chodby - bleskosvod**

OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

Počet A4	8
Stupeň projektu	PST
Datum dokončení	15.09.2017
Číslo zakázky	8823-26
Číslo archivní:	BPO 5-98288

Pořadové číslo: **2**