

2.STUPEŇ - VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 2.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZNAČENÍ                 | NÁZEV MÍSTNOSTI  | PLOCHA [m2] |
|--------------------------|------------------|-------------|
| 2.01                     | Chodba           | 155,17      |
| 2.02                     | Schodiště        | 20,54       |
| 2.03                     | WC předsíň       | 5,95        |
| 2.04                     | Hygiena          | 1,93        |
| 2.05                     | WC dívky         | 11,1        |
| 2.06                     | WC chlapi        | 10,8        |
| 2.07                     | WC předsíň       | 5,86        |
| 2.08                     | Úklid            | 0,99        |
| 2.09                     | Kabinet chemie   | 32,41       |
| 2.10                     | Učebna chemie    | 73,79       |
| 2.11                     | Kabinet biologie | 35,35       |
| 2.12                     | Učebna biologie  | 71,97       |
| 2.13                     | Zimní zahrada    | 38,01       |
| 2.14                     | Učebna           | 73,57       |
| 2.15                     | Učebna           | 70,64       |
| 2.16                     | Učebna           | 70,64       |
| 2.17                     | Učebna PC        | 70,64       |
| 2.18                     | Chodba           | 5,6         |
| 2.19                     | Kabinet          | 13,33       |
| 2.20                     | Kabinet          | 19,93       |
| 2.21                     | Úklid            | 1,32        |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ |                  | 789,54      |

LEGENDA :

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 90°C,VEDENO PŘI PODLAZE
- TOPNÁ VODA VRATNÁ 70°C,VEDENO PŘI PODLAZE
- DESKOVÝ RADIÁTOR RADIK VENTIL KOMPAKT TYP/VÝŠKA/DÉLKA
- PŘÍPOJ.ŠROUBENÍ HEIMEIER–VEKOLUX PRO RAD. VENTIL KOMPACT S VYPOUŠTĚNÍM
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER TYP K

|   |                   |   |                |                 |
|---|-------------------|---|----------------|-----------------|
| INDEX   | ZMĚNA             | DATUM   | JMÉNO          | PODPIS          |
|   |                   |   |                |                 |
| Vedoucí projektant  |                   | Vedoucí zakázky   | Dušek Jan Ing. | 1:75            |
| Projektant  | Matoušek Jan Ing. | Schv.álil   |                |                 |
| <div><br/><br/>BPO spol. s r.o.<br/>Lidická 1239<br/>363 01 OSTROV<br/><br/>Tel.: +420353675111<br/>Fax: +420353612416<br/><br/>projekty@bpo.cz<br/>www.bpo.cz</div> |                   | ZAKÁZKA:  |                | Počet A4        |
|   |                   | Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor |                | 6               |
|   |                   | ČÁST (SO, PS):  |                | Stupeň projektu |
|   |                   | Dokumentace stavby<br>Technika prostředí staveb<br>Vytápění   |                | PST             |
|   |                   | OBSAH:  |                | Datum dokončení |
| OBJEDNATEL:   |                   | 15.09.2017  | Číslo zakázky  |                 |
| Statutární město Karlovy Vary   |                   | 8823-26   |                |                 |
| Císlo archivní:   |                   | BPO 5-98162   |                |                 |