

1.STUPEŇ - VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
1.01	Chodba	195,58
1.02	Schodiště	19,64
1.03	WC předsíň	1,09
1.04	WC	0,99
1.05	WC	0,99
1.06	WC předsíň	1,14
1.07	Chodba	18,46
1.08	Chodba	14,25
1.09	Sekretariát	18,77
1.10	Rozhlas	3,6
1.11	Kancelář	12,22
1.12	Sborovna 1	53,39
1.13	Sborovna 2	35,38
1.14	Archiv	5,38
1.15	Kancelář	11,88
1.16	Školní klub	70,47
1.17	WC předsíň	5,81
1.18	WC dívky	16,76
1.19	WC předsíň	5,64
1.20	WC dívky	15,1
1.21	Účebna	70,86
1.22	Účebna	71,45
1.23	Účebna	71,45
1.24	Sklad	54,28
1.25	Úklid	1,32
1.26	Úklid	1,32
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		777,22

LEGENDA :

-
- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 90°C,VEDENO PŘI PODLAZE
 - TOPNÁ VODA VRATNÁ 70°C,VEDENO PŘI PODLAZE
 - DESKOVÝ RADIÁTOR RADIK VENTIL KOMPACT TYP/VÝŠKA/DÉLKA
 - PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ HEIMEIER VEKOLUX PRO DESKOVÉ RAD. VENTIL KOMPACT S VYPOUŠTĚNÍM
 - TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER TYP K

INDEX	ZÁMĚLA	DATA	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:75
Projektant		Schv alil		
bpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 383 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor		Počet A4 6
		ČÁST (SO,PS): Dokumentace stavby Technika prostředí staveb Vytápění		PST Datum dokončení 15.09.2017
		OBSAH: I.stupeň-vytápění půdorys 1.NP		Číslo zakázky 8823-26
		OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary		Číslo archivní: BPO 5-98159