



LEGENDA PŘÍSTROJŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
	VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 1, IP44, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	SADA VOLACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO IMOBILNÍ (ABB ENSTO)
	ENSTO FAP3002
	ENSTO FAP2001
	ENSTO FLM1000
	ENSTO EEH2001

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ÚČEL MÍSTNOSTI	EpK (Lx)
1.01	hala (předp. CHÚC)	—
1.02	WC imobilní	200

LEGENDA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
A1	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, LED, 37W, IP43, 4000K
A1n	DTTO. SVÍTIDLO A1 S NOUZOVÝM ZDROJEM - NE

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU
VEŠKERÁ INSTALACE MIMO CHÚC BUDE PROVEDENA KABELY CYKY, CYSY PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE

KABELOVÉ ROZVODY V PROSTORÁCH CHÚC MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 73 0802 ŽL 12.9.2. odst. a) a c)!!!
PŘÍPADNĚ CHRÁNĚNÝ POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ, DLE ČSN 73 0802 ŽL 12.9.2 A 12.9.3
VEŠKERÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY JE-HIS1JH, CXKH-V B2ca, s1, d0 PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE DLE VYHL. 23/2008 Sb. A VYHL. 268/2011 Sb.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, SCHÉMATA ZAPOJENÍ
PROJEKT A POŽADAVKY DODAVATELE PLOŠINY PRO IMOBILNÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC (RP1.1)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2

POZNÁMKA :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI !!! TRASOVÁNÍ NEJKRATŠÍ MOŽNOU CESTOU !!!

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div>EP-PROJECT  SKŮRA</div> <div>Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>		
ing. Roman Gajdoš		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra				
Investor :		Státuřární město Karloovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary						
Objednatel :		Ing. Roman Gajdoš, G-Projekt, Karlovy Vary						
Kraj :		Karlovarský	Zakázka číslo :	EP032-2017				
Obec :		Karlovy Vary	Stupeň :	DPS				
<div>Akce : KARLOV YVARY, ZŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ PD PRO ÚPRAVU WC PRO IMOBILNÍ, BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU DO OBJEKTU A UČEBNÝ VÝPOČETNÍ TECHNIKY D1.4a – Zařizení silnoproudé elektrotechniky</div>						<div>IČO : Datum : Měřtko : Číslo přiložy :</div>	<div>734 30 871 06/2017 1:50 D1.4a-4</div>	<div>Číslo paré :</div>
Obsah : PŮDORYS ELEKTROINSTALACE 1.NP								