



STÁVAJÍCÍ VÝZBROJ  
ROZVADĚČE RP1/12  
NEVYUŽITÉ REZERVY ODSTRANIT

Ochrana před úrazem el.proudem:samočinným odpojením od zdroje  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
Napěťová soustava 3\*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-S

**ROZVADĚČ RP1/12**

Stávající podružný patrový rozvaděč  
Stávající výzbroj zůstává v plném rozsahu zachována, doplnění nové skříně rozvaděče, viz. schéma

### INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU  
VEŠKERÁ INSTALACE MIMO CHÚC BUDE PROVEDENA KABELY CYKY, CYSY PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE

KABELOVÉ ROZVODY V PROSTORÁCH CHÚC MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 73 0802 čl. 12.9.2. odst. a) a c)!!!  
PŘÍPADNĚ CHRÁNĚNY POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ, DLE ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 A 12.9.3  
VEŠKERÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY JE-H(St)H, CXKH-V B2ca, s1, d0 PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE DLE VYHL. 23/2008 Sb. A VYHL. 268/2011 Sb.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, SCHÉMATA ZAPOJENÍ  
PROJEKT A POŽADAVKY DODAVATELE PLOŠINY PRO IMOBILNÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (RP1/12)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2

### POZNÁMKA :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI !!! TRASOVÁNÍ NEJKRATŠÍ MOŽNOU CESTOU !!!

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :	Vypracoval:	Zodpovědný projektant :	Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví  <b>EP-PROJECT SKURA</b> Závodu Miru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz		
ing. Roman Gajdoš	Bc. Jaroslav Skůra	Bc. Jaroslav Skůra			
Investor :	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary				
Objednatel :	Ing. Roman Gajdoš, G-Projekt, Karlovy Vary				
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :		EP033-2017	
Obec :	Karlovy Vary	Stupeň :	DPS		
Akce : KARLOVY VARY, ZŠ JAZYKŮ LIBUŠINA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚPRAVU WC V 1.NP A BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO OBJEKTU D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky			IČO : Datum : Měřítko : Číslo přílohy :	734 30 871 06/2017 - D1.4a-3	Číslo paré :
Obsah : SCHÉMA ZAPOJENÍ DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RP1/12					