



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 2

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	28.259.963,- Kč bez DPH
Zadavatel:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo zadavatele:	Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ zadavatele:	00 25 46 57

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37
IČ:	06295525
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
Telefon, e-mail:	Tel.: +420 733 64 86 81 email: verejnezakazky@kgslegal.cz
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byly dne 15.8.2018 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

SO 201 SCHODIŠTĚ A OPĚRNÁ ZEDĚ – Výkres tvaru B2.2 – Zábradlí

- *Projektant navrhuje madla z eliptických trubek, takovéto trubky norma nezná a vyrobit je z kruhové nelze, alespoň ne běžným dílenským způsobem*
- *Provádí se na zábradlí před nátěry žárový Zn?*

Dotaz č. 2

SO 711 MOBILIÁŘ – Přístřešky konstrukce B6.4

- *Ve výkazu oceli postrádáme podélníky : T profily pro uložení skla (celková hmotnost by měla být o tyto profily navýšena)*
- *tl. skla se uvádí ve výkazu výměr 20mm, která ale není uvedena v PD ani ve staticce v technické zprávě se uvádí, že celkový návrh skleněné střechy je předmětem dodavatelské dokumentace*

Dotaz č. 3:

O 201 Schodiště a opěrná zed'

položka č. 1, kód: 76750005R, název: Dod+mtz ocel. kce zábradlí svařované, zinkované - dle PD vč. povrch. úpravy, množství: 4 213,712 tun

Výkres tvaru B2.2 – Zábradlí

- *Projektant navrhuje madla z eliptických trubek, takovéto trubky norma nezná a vyrobit je z kruhové nelze, alespoň ne běžným dílenským způsobem. Poskytne zadavatel technický list k tomuto výrobku?*

Dotaz č. 4:

SO 711 Mobiliář

položka č. 1, kód: 76750001R, název: Dod+mtz ocel.kce přístřešků autobus.zastávek -žárově pozinkováno, nátěr dle PD, množství: 7 400 tun

- *Ve výkazu oceli postrádáme podélníky : T profily pro uložení skla (celková hmotnost by měla být o tyto profily navýšena)?*
- *tloušťka skla se uvádí ve výkazu výměr 20mm, která ale není uvedena v PD ani ve staticce v technické zprávě se uvádí, že celkový návrh skleněné střechy je předmětem dodavatelské dokumentace*

Dotaz č. 5

Položka č. 1, kód: 78731330R, název: Zasklívání střech sklem bezpečnostním VSG, kalené s pokovením tl.20mm -dle PD, množství: 166,6 m2

- *tloušťka skla se uvádí pouze ve výkazu výměr 20mm, ale už není nikde v PD ani ve staticce uvedena. Platí tedy tl. skleněných výplní 20mm dle VV?*

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že eliptické trubky se prodávají již hotové, což má ověřeno z průzkumu trhu. Dále zadavatel uvádí, že se předpokládá žárové pozinkování.

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že sklo je navrženo tloušťky 20mm.

Sklo bylo uvažováno s ukládáním na terče, tedy bez podélníků. Zadavatel sděluje, že žádné podélníky nejsou součástí projektové dokumentace, což je správně.

K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že eliptické trubky se prodávají již hotové, což má ověřeno z průzkumu trhu.

K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že sklo je navrženo tloušťky 20mm.

Sklo bylo uvažováno s ukládáním na terče, tedy bez podélníků. Zadavatel sděluje, že žádné podélníky nejsou součástí projektové dokumentace, což je správně.

K dotazu dodavatele č. 5 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že sklo je navrženo tloušťky 20mm.

II.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel neprovedl takovou změnu zadávací dokumentace, která nevyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, nebyla prodloužena lhůta k podání nabídek.

V Praze dne 17.8.2018

za Karlovy Vary
KGS legal s.r.o. advokátní kancelář