



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

# ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO JEDNÁNÍ

VE VĚCI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PRO STAVEBNÍ AKCI S NÁZVEM

## „Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-rekonstrukce MK“

konané dne: 11.11.2016 v zasedací místnosti na Magistrátu města Karlovy Vary

### Přítomni

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, 1.náměstek primátora - p.Četmír Brušík  
Magistrát města Karlovy Vary, obor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K. Vary - Ing.Daniel Riedl, p.Uhlík  
Magistrát města Karlovy Vary, technický odbor, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - Ing.Pavlasová  
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - Hana Opletalová  
Správa lázeňských parků, U solivarny 2, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Petrlíková  
STAVplan-CZ s.r.o., Ostrovní 5, 301 00 Plzeň - Ing.Šípek, Ing.Matoušek

### K věci

Předmětem bylo projednání konkrétního návrhu budoucího uspořádání místní komunikace v předmětné ulici.

### Ujednání

- Navržené ostrůvky při vjezdu do obytné zóny budou osazeny půdopokryvnými rostlinami. Správa lázeňských parků konkrétně požaduje Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'. Dále bude v prostoru vjezdu do obytné zóny zřízeno místo pro nádoby na separovaný odpad (kontejnery o objemu 1,1m<sup>3</sup>).
- Projektantem bude prověřena možnost přeložení nebo zrušení dřevěného sloupu, který se nachází ve vozovce.
- V koordinaci s realizací stavebních úprav místní komunikace zajistí investor přesun 3 ks lamp VO na protější stranu ulice do prostoru za novou opěrnou zeď, toto nebude součástí PD na stavební úpravy MK. K lampám VO, které zůstanou v prostoru místní komunikace, budou jako ochrana proti poškození instalovány zábrany (viz příloha), které se používají na veřejných parkovištích u supermarketů.
- Část ulice od prostoru veřejného schodiště po konec úseku se nachází v prostoru městské památkové zóny. V tomto prostoru bude upřesněno technické řešení opěrné zídky se zábradlím pro zajištění stability konstrukce komunikace na okraji svahu (**samostatný projekt – nutno zajistit geodetické zaměření svahu pod komunikací**). Návrh řešení bude následně projednán s odborem památkové péče MMKV a bude požádáno o zaslání písemných podmínek.
- Z důvodu založení nové opěrné zídky a s tím předpokládaného zásahu do kořenového systému bude nutno pokácet 4ks stromů ze svahu pod ulicí. Žádost o povolení ke kácení stromů zajistí SLP KV.
- Ulice bude během realizace stavebních prací uzavřena pro veškerou silniční dopravu. Aby bylo zajištěno bezproblémové vyvážení komunálního odpadu, budou veškeré nádoby na odpad na dobu realizace stavby přesunuty do křižovatky s ulicí Kvapilova.
- Odvodnění komunikace bude zaústěno přes vpusti do stávajících kanalizačních přípojek, uliční vpusti budou vybudovány nové. Projektantem bude prověřeno technické řešení dešťových svodů ze soukromých pozemků a zjištěn případný počet svodů volně vyvedených na povrch komunikace.
- Dle požadavku investora se navrhne vyznačení podélných parkovacích stání vodorovným dopravním značením a to vždy začátek a konec parkovacího úseku - jednotlivá místa vyznačována nebudou. VZD bude vyznačeno barvou a poté přeznačeno plastem.
- Položka sanace aktivní zóny bude do rozpočtu zařazena s podmínkou souhlasného stanoviska investora stavby.

Zpracoval: Ing. David Matoušek, HIP:Ing. Jaroslav Šípek, Zapsal 25.11.2016 Uhlík

Obdrží:

[c.brustik@mmkv.cz](mailto:c.brustik@mmkv.cz)

[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

[e.pavlasova@mmkv.cz](mailto:e.pavlasova@mmkv.cz)

[s.prusa@mmkv.cz](mailto:s.prusa@mmkv.cz)

[jaroslav.sipek@stavplan.cz](mailto:jaroslav.sipek@stavplan.cz)

[m.kucera@slpkv.cz](mailto:m.kucera@slpkv.cz)