



Napěťová soustava: 3L+PEN/PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-S
Ochrana před úrazem el.proudem: základní—automatickým odpojením od zdroje
doplňková—proudovým chráničem 30mA

	Leopold Vlk ELEKTROPROJEKTY		Lesní 942 Chodov 357 35	IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz	číslo paré :	
	kraj: Karlovarský				zakázka : ELV 18-001	
	obec : Karlovy Vary				datum : 3/2018	
	investor : Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary				stupeň projektu : DPS	formát : 2xA4
ZAJIŠTĚNÍ KONEKTIVITY A POŘÍZENÍ VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLOVY VARY SO 05 – ZŠ 1.MÁJE, KARLOVY VARY-DVORY ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD					navrhl : Leopold Vlk	
					odpovědný projektant : Stanislav Brychta	
					Registrační číslo projektu:	
Příloha: Plošina pro ZTP – elektroinstalace		měřítko: 1:50		číslo výkresu D.1.4.2.3		
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jím předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.						