

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		-
Projektant	Kolář František Ing.	Schválil			
 <p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p> <p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p> <p>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p>	ZAKÁZKA:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní 9A - odborné učebny		Počet A4	6 Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Silnoproudá a slaboproudá zařízení		Stupeň projektu	
	OBSAH:	Legenda přístrojů		PST	
	OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary		Datum dokončení	
					31.08.2017
				Číslo zakázky	8774-25
				Číslo archivní:	
				BPO 6-98057	

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLU	KRYTÍ
	3559–A01345	1–pól.vyp.(1), Tango, bezš. sv., b. bílá	250	10	1, 1So	1	IP 20
	3559–A05345	Sériov.přep.(5), Tango, bezš. sv., b. bílá	250	10	5	1	IP 20
	3559–A89345	Žaluziový spínač dvupol. s blokováním	250	10	1+1	1	IP20
	3558A–06940	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá	230	10	1	1	IP 44
	3558A–05940	Sériový přepínač (5), Tango;	250	10	5	1	IP44
	KEM 425U Y/R	Bezpečnostní 4–pólový odpínač 25A v krytu, IP66, polykarbonát	690	25		4	IP 66
	XALK188E	Ovládač nouzového zastavení ve skříní, s okamž. aret., 1Z +1V –rudě					IP 65
	M22–DDL–GR	Složené ovl. dvojtlačítko se signálkou chodu, Eaton					IP 67
	5513A–C02357	Zás. dvojnás. bezš. sv., ochr. kolíky, s přetoč. dutinou, s clonkami, Tango; b. bílá	250	16	2x(2P+PE)	2	IP 20
	5593A–C02357	Zás. dvojnás., bezš. sv., ochr. kolíky, s přetoč. dutinou, s clonkami, s ochr. před přepětím, opt. sign. poruchy; Tango; b. bílá	230	16	2x(2P+PE)	2	IP 20
	5518A–2999 B	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; Tango; b. bílá	250	16	2P+PE	2	IP 44
	5598A–2999 B	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochr. kolíkem, s clonkami, s víčkem; s ochr. před přepětím, opt. sign. poruchy. Tango	250	16	2P+PE	2	IP 44
	416RS6	Zásuvka nástěnná, ABB	400	16	3P+N+PE	3	IP 44
	ABB Tango	zásuvka datová, komplet			1xRJ45, kat 5e		IP 20
	ABB Tango	zásuvka telefonní a datová, komplet			2xRJ45, kat 5e		IP 20
	ABB Tango	zásuvka HDMI, komplet			1xHDMI		IP 20
	ABB Tango	zásuvka datová, komplet			1xRJ45, kat 5e		IP 20
	ABB Tango	zásuvka telefonní a datová, komplet			2xRJ45, kat 5e		IP 20
	ABB Tango	zásuvka HDMI, komplet			1xHDMI		IP 20

LIST C.: LISTU:	2 2	Legenda přístrojů			ARCHIVNI CISLO:	
		OBJ.C.,PJ:	ZAK.CISLO: 8774–25	AKCE: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní 9A	VYKRES CISLO: 6	
		PROVEDL: Ing. F. Kolář	DATUM: 03.09.2017	INVESTOR: Město Karlovy Vary		