



Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

K č.j.: HSKV- 3480-2/2017-PCNP

Karlovy Vary dne 18. 10. 2017

Počet listů: 1

Přílohy: svazek

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 Ostrov

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: kpt. Bc. Ladislav Hejný, tel.: 950370285, fax: 950370252, e-mail: ladislav.hejny@kvk.izscr.cz

Název stavby: ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor

Místo stavby: Krušnohorská 735/11, Karlovy Vary

Stavebník: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Druh dokumentace: stavební řízení

Zpracovatel PBR: Ing. Zdeňka Kubaštová, AI pro PBS, ČKAIT 0300118, PBR 09/2017

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 5. 10. 2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.

Podmínka:

Elektroinstalace vedená v prostoru chodeb jednotlivých pavilónů (elektroinstalace pro VZT jednotky) musí odpovídat ustanovení ČSN 730802 čl.12.9.3., tj. musí být provedena po omítkou. Pokud nebude takto provedena, musí elektrické kabely splnit požadavek na třídu reakce na oheň B2_{ca}s1d0

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí



plk. Ing. Jaromír Podlaha
rada
vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolních činností a zjišťování příčin požárů