



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 1

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	„Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakované řízení“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	7.697.774,- Kč bez DPH
Zadavatel:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo zadavatele:	Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ zadavatele:	00 25 46 57

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37
IČ:	06295525
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
Telefon, e-mail:	Tel.: +420 733 64 86 81 email: verejnezakazky@kgslegal.cz
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byly dne 1.8.2019 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

Dotaz č.1 – Krytiny tvrdé

Díl:	765	Krytiny tvrdé			0,00
69	ÚPR/14	ÚPR/14 - Kontrola klempířských prvků a krytiny z břidlicových šablon	výkaz	1,00000	0,00

- Z lešení zkontrolovat stav břidlicových šablon a prasklé vyměnit. V místě zatékání bude nutné šablony vyjmout a znovu položit
předpoklad 100 kusů
- Zkontrolovat stav klempířských prvků vč. letování (měď, olovo)
předpoklad oprava 30 míst
- Zkontrolovat stav zasklení. O výsledcích kontrol připravit protokol s fotodokumentací.
- Předpoklad výměny
předpoklad výměny 3 výplní

Tato položka je ve výkazu výměr objektu SO 01 Severovýchodní altán.

- a) Vztahuje se oprava jen pouze na tuto část? Na ostatních místech tj. jihozápadním altánu a na spojovací chodbě, se oprava střechy nebude provádět?
- b) Jaká je výměra stávajícího zastřešení? Je známa skladba stávajícího zastřešení?
- c) Předpoklad opravy uvedený ve výkazu výměr cca 30 míst zastřešení, je přibližně jaká výměra?
- d) Jaké části klempířských výrobků jsou z mědi a jaké z olova? Ve výkazu výměr není toto konkrétně specifikováno.
- e) Nelze poskytnout pasport této části stavby?
- f) Ve výkazu výměr v této části se uvažuje s výměnou 3 výplní. Můžete specifikovat o jakou výplň se jedná? Zda se má na mysli výměna celého nadsvětlíku, nebo pouze některé skleněné tabule

Dotaz č. 2

Řez AA V řezu AA je popsána oprava „Hrotnice“, cituji: opatrně sejmout, repasovat a nanovo pozlatit. Můžete blíže specifikovat část výkazu výměr, kde se tato položka nachází?

Dotaz č. 3

Řez AA Mramorový podstavec sochy Hygie, viz. Tabulka stavebních úprav, ÚPR/07, zde se uvažuje o jeho výměně a nahrazení replikou z mrákotínské žuly. Kde bude uskladněn odstraněný mramorový podstavec do doby než pro něj najde Zadavatel využití?

Dotaz č. 4

Zámečnické prvky ZA 05 Vstup do šachty — Bronzová krycí deska tl. 15 mm bude vyhotovena s reliéfním povrchem. Jaký povrch reliéfu má Zadavatel na mysli?

Dotaz č. 5

Tabulka stavebních úprav ÚPR/01 Oprava vázy, vč. dřívku nad Hadím pramenem: Je popsána mimo jiné Demontáž pasířsky zhotoveného pozlaceného dekorativní prvku a oprava deponovaného prvku, uloženého

ve správě SPLZaK. Lze Zadavatelem poskytnout fotodokumentaci deponovaného prvku pro účel přesného ocenění opravy?

Dotaz č. 6

Zámečnické prvky ZA 04 litinové zábradlí = oba 2 nové kusy litinového zábradlí budou sloužit jako mobilní zábrana? Stávající výška litinového zábradlí je cca 900 mm, nové části mají být vysoké 1100 mm. V jaké části dojde k navýšení proporcí?

Dotaz č.7

Etapy výstavby V projektové dokumentaci jsou uvedeny jednotlivé etapy provádění stavebních prací. V zadávací dokumentaci není stanoven termín realizace po etapách. Je etapizace výstavby zrušena? Může dílo být provedeno jako jeden celek?

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí k bodu a), že položka se týká celé kolonády, včetně spojovací chodby a altánu (upraven popis položky - list SO 01 01 Pol, díl 765 krytiny tvrdé, položka č.72).

Zadavatel uvádí k bodu b), že Plocha střechy je zřejmá z výkresů. Skladba je pak tvořena následovně:

- šablony z břidlice
- folie
- pobití z prken 24mm

Skladby jsou popsány na výkrese D.1.1.3

Zadavatel uvádí k bodu c), že zadavatel upřesnil výkaz výměr, který zasílá přílohou s tím, že uchazeč bude naceňovat dohromady 60,0 m² – (doplněno do VV- list SO 01 01 Pol, díl 764 konstrukce klempířské, položka č.67)

Zadavatel uvádí k bodu d), že Plechování je z polotvrdé mědi. Rozsah olov. folie je popsán na D.1.1.3 – řez A-A. Zadavatel upřesnil výkaz výměr, který zasílá přílohou s tím, že uchazeč bude naceňovat dohromady 12,0m² olovené folie (doplněno do VV- list SO 01 01 Pol, díl 764 konstrukce klempířské, položka č.70).

Zadavatel uvádí k bodu e), že pasport nebyl zpracován.

Zadavatel uvádí k bodu f), že se jedná o tabule z dodatečně tepelně upraveného skla, tl. 4 mm, velikost v 450/1200mm, zaskleného do fermežového tmelu (doplněno do VV- list SO 01 01 Pol, díl 765 Krytiny tvrdé, položka č.73).

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že v opraveném výkazu výměr nacení hrotnici samostatně v=1750mm , Ø 850 (doplněno do VV- list SO 01 01 Pol, díl 764 konstrukce klempířské, položka č.68)

K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že sokl bude uskladněn na stavbě a na výzvu si jej převezme správce objektu

K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že se jedná o obdobný poklop, jaký byl použit u hadího pramene. Bude nutné vytvořit sádrokartonový model (historický text předá projektant) s nízkým reliéfem. Po odsouhlasení bude odlit do bronzu.

K dotazu dodavatele č. 5 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že se jedná o stávající dekorativní vázu nad hadím pramenem. Váza má ulomené levé ucho, nutno doplnit podle symetricky upevněného pravého.

K dotazu dodavatele č. 6 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že bude zachována výška 900 mm.

K dotazu dodavatele č. 7 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že se etapizace výstavby je zrušena. Dílo bude provedeno jako jeden celek.

II.

Zadavatel dále přílohou zasílá upravený výkaz výměr k příloze ve formátu *.xlsx a uvádí, že uchazeč je povinen užít tento pro účely nabídky.

III.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel provedl takovou změnu zadávací dokumentace, která vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, rozhodl zadavatel následovně:

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 99 odst. 2 věta první zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) lhůtu pro podání nabídek, a to do 19.8.2019 do 10:00.

V Praze dne 6.8.2017

za statutární město Karlovy Vary
KGS legal, s.r.o. advokátní kancelář
Mgr. Miroslav Kučerka,
jednatel