



NAPOJENÍ ROZVODŮ VO CYKLOTRASY A6  
STOŽAR & L15 JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU CYKLOTRASY A5  
VČETNĚ ROZVADĚČE RVO.A5 A VÝVODU SMĚREM K A6

NA STOŽ SVORK VLOŽIT JISTĚNÍ  
VIZ SCHÉMA ROZVODŮ VO

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ ING.SÍTĚ

- PLYNOVOD – STŘEDOTLAK
- KANALIZACE
- ZEMNÍ KABEL VN – ČEZ
- ZEMNÍ KABEL METALICKÝ – ČEZ ICT
- ZEMNÍ KABEL OPTIKA – ČEZ ICT
- ZEMNÍ KABEL NN – ČEZ
- ZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ – CETIN

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ STÁV.ING.SÍTĚ

ZATŘÍDĚNÍ ŘEŠENÉ KOMUNIKACE DLE ČSN CEN/TR 13201-1 / 2016 : P5  
PROSTOR PŘED LODĚNÍ : P3

LEGENDA VO

- PROJEKTOVANÝ ZEMNÍ KABEL VO V TRUBCE HDPE#40 ŠEDÁ S POTISKEM "Veřejné osvětlení" (CYKY-J 4x16/HDPE#40)
- REPLIKA HISTORICKE LITINOVÉ LUCERNY NA LITINOVÉM SLOUPU – PECHLAT KAT.Č.01, KOTEVNÍ ZÁKLAD KZ.I, SLOUP TYP B 3,9m, 50W LED BARVA RAL6019 (ZELENÁ)
- ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ STOŽAR STK 76/50/3, KUŽELOVÝ, KRUHOVÝ PRŮŘEZ JMENOVITÁ VÝŠKA NAD ZEMÍ 5m, VÝROBCE ELV.S. MORAVA VLOŽNÍK : V1F-08-D76, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ RAL6019, LOMENNÝ S DÉLKOU TRUBKY 0,8m, DÉLKA VYLOŽENÍ SE SVÍTILEM 1,3m; VÝROBCE ELV.S. MORAVA SVÍTIDLO : GUIDA XS 3L WE3 2000lm/15W/3000K, IP66, RAL9016 (dopravní bílá), VÝROBCE NITEKO
- PŘÍPOJENÍ STOŽARU NA UZEMNĚNÍ VE SPOLVÝKOPU S KABELM VO BUDE POLOŽEN ZEMNÍK VODIČ FeZn#10
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C 1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
- STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

<b>Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO</b> IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz		Číslo paré :		Autorizace :	
HIP :	ING.OTA ŘEZANKA				
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 21, 361 20 KARLOVY VARY	Stupeň :	DPS		
Název akce :	CYKLOTRASA A6 CHEBSKÝ MOST – TUHNICKÁ LÁVKA	Zakázkové číslo :	2018.044		
		Měřítko :	1:500		
		Formát :	6 A4		
Objekt :	C. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Datum :	08/2018		
Název přílohy :	SITUACE VO – ČÁST 2	Číslo přílohy :	C.3		