

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 2

INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	„Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	16.327.885,- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37
IČ:	06295525
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
E-mail:	email: verejnezakazky@kgslegal.cz
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka



I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 3.12.2020 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz

*Dobrý den,
na základě článku 14. ZD posíláme následující dotazy:*

1) V SO 201 je položka číslo 40 - Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž - atypické. Pro správné ocenění této položky je nutné znát jeho tvar, příslušný výkres v PD není. Doplní zadavatel výkres k tomuto zábradlí?.

2) V SO 201 v položce číslo 112 - Ostatní náklady bez rozlišení – je v poznámce uvedeno, že se jedná o provizorní přeložení vedení VN ČEZ mimo prostory výkopu a cena dle nabídky pana Václava Vaidiše – Elektromontáže s.r.o. Tuto cenovou nabídku jsme v dokumentaci nenašli. Poskytne zadavatel cenovou nabídku?

3) Dle Technické zprávy Dopravně inženýrská opatření nebude provoz na ulici Slovenská přerušen. Dle zkušeností uchazeče bude nutné při provádění některých pracovních činností i úplná uzavěra silnice (např. při rozpatkování jeřábu pro osazování nosníků). Doplní zadavatel položky pro úplnou uzavěrku do rozpočtu?

S pozdravem a přáním hezkého dne



K dotazům dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel k první části dotazu uvádí, že pro ocenění položky číslo 40 jsou informace v zadávací dokumentaci dostačující. Třetí typ zábradlí označený jako „netypické“ v soupisu prací nahrazuje zábradlí mimo most v prostoru výkopů podél chodníků a toto zábradlí mimo most bude stejné, jako na mostě s výškou madla 1,3 m. Zadavatel dále zdůrazňuje, že všechna zábradlí musí splňovat požadavky na mostní zábradlí dle TP 258 a konečný návrh všech zábradlí musí být v dostatečném předstihu před realizací předložen investorovi a pověřeným zástupcům státní památkové péče (NPÚ ÚOP v Lokti; MMKV, Odbor památkové péče) k posouzení a následnému odsouhlasení.

Zadavatel k druhé části dotazu sděluje, že v případě odkazu na cenu pana Václava Vaidiše se jedná o administrativní chybu a tuto cenu si stanoví dodavatel sám.

K třetí části dotazu Zadavatel sděluje, že dle předpokladů je šířka volného prostoru ul. Slovenská během výstavby dostatečná i pro situaci s rozpatkovaným jeřábem. Pro představu uvádíme rozměry: Šířka vozovky v ul. Slovenská v blízkosti mostu přesahuje 10 m. Odhadovaný výkop do tohoto prostoru vozovky nezasahuje. Šířka rozpatkovaného jeřábu pro osazení nosníku (35 t) je cca 6,1 m. Zbývá 3,9 m volného prostoru. Šířka prostoru pro kyvadlový provoz je 3,0 m. Tímto se tedy předpokládá, že nebude třeba ul. Slovenskou úplně uzavírat.



II.

Vzhledem k tomu, že nebyla provedena žádná úprava zadávacích podmínek, nebylo třeba upravovat lhůtu pro podání nabídek.

za Karlovy Vary

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář