

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 3

INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	„Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	16.327.885,- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37
IČ:	06295525
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
E-mail:	email: verejnezakazky@kgslegal.cz
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka



I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 8.12.2020 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz

Vážení,

tímto bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem: „Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“:

Dotazy zní:

Dotaz č.1

V SO 001 podle nás chybí položka „vodorovné přemístění sypaniny/výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3“, která se vztahuje k položce č. 8 K 131251104 „Hloubení jam nezapažených...“. Poplatek za skládku ve výkazu výměr je uveden, ale přeprava suti ne.

Jakým způsobem má uchazeč ocenit výše uvedenou činnost?

Žádáme o doplnění této položky do výkazu výměr.

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že se omlouvá za absenci předmětné položky ve výkazu výměr. Zadavatel tímto sděluje, že položka *vodorovné přemístění sypaniny/výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3* byla již do opraveného výkazu výměr doplněna, a je tedy již možné její nacenění. Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele doplnění zadávací dokumentace, a to v rámci tohoto vysvětlení a jeho příloh.

Zadavatel uvádí, že provedl tyto úpravy:

SO 001 – doplněny pol. č. 29 a 30 – Vodorovný přesun vykopané zeminy/horniny do vzdálenosti 20 km. (Skládkovně pro uložení výkopu viz položka č.14 – v předchozí verzi bylo uvedeno).

SO 201 – upravena pol. č. 40. – Upřesněn popis zábradlí – mostní zábradlí mimo most s výškou madla 1,3 m.

SO 201 – odstraněna poznámka, že cena přechýlení kabelu VN byla převzata z nabídky Elektromontáže Vaidiš.

Zadavatel sděluje, že dodavatel je povinen řídit se nejaktuálnějším zněním zadávací dokumentace a jejich příloh.

II.

Vzhledem k tomu, že byla provedena taková úprava zadávacích podmínek, která vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty, dle ustanovení § 99 odst. 2 věta první zákona, prodlužuje se lhůta pro podání nabídek do 18.12. 2020 do 10:00 hod.

za Karlovy Vary

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář