



LEGENDA VO:

- Sx SŠTÁVAJÍCÍ osvětlovací stožár Pechlát se SŠTÁVAJÍCím svítidlem
bude demontován a osazen do nového pouzdra (až původní místo (výšle rveles))
- Nx SŠTÁVAJÍCÍ osvětlovací stožár Pechlát se SŠTÁVAJÍCím svítidlem ve skladu investora
bude osazen na nové místo viz. dle úkazu
- SVÍTIDLO PRO PŘECHODOVÝ PHILIPS BGP781 T2S DPM1 (75/17 500lm/57 W
+ P028 bezgigantový stožár železný zinkovaný pro přechody H=6m
+ PDV 1 výložník bez ochrany dle viz. situace
- kabel CYKY J 4 x 10mm2 uložený ve výkopu
v chráněnce KOPOFLEX 63
ve výkopu přičleněn zemnicí drát FeZn Ø10

Souřadnice stožárů			
P1	850 186,61	1 010 993,24	
P2	850 180,91	1 010 985,11	
P3	850 175,94	1 010 969,43	
P4	850 158,39	1 010 970,54	
P5	850 155,12	1 010 992,26	
P6	850 148,00	1 010 983,12	
P7	850 068,62	1 010 989,05	
P8	850 061,58	1 010 979,43	
P9	849 991,02	1 010 991,13	
P10	849 984,92	1 010 983,21	
Souřadnice stožárů			
S1	850 155,70	1 010 978,88	
S2	850 135,16	1 010 978,01	
S3	850 110,20	1 010 977,06	
S4	850 060,35	1 010 974,77	
Souřadnice stožárů			
N1	850 034,51	1 010 977,89	
N2	850 012,53	1 010 978,96	
N3	849 992,57	1 010 980,30	
N4	850 004,81	1 010 991,46	
N5	850 041,68	1 010 988,24	



INDEX	ZÁKLAD	DATA	INFORM	POPS
1 : 250				
Projektant Ing. Brzina		Vedoucí zakázky Ing. Dušek		Měřítko 1 : 250
ZÁKLAD Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice		Realizace projektu dokumentace		Podpis 16
bpo		Elektročást – venkovní osvětlení		DPS
LUDSKÁ 1239 383 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420164612418 Fax: +420164612418 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		OSAH: SITUACE		10 2020
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary		STAVBAVNÍK: BPO 0-106889		2