



## Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

K č.j.: HSKV-1519-3/2019

Karlovy Vary 27. 5. 2019

Počet listů : 1

Přílohy: svazek

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
360 01 Karlovy Vary

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Bc. Karel Trojan, tel.: 950370298, fax: 950370252, e-mail: karel.trojan@hzs-kvk.cz

**Název stavby:** Havarijní stav Vřídelní kolonáda

**Místo stavby:** Karlovy Vary, Divadelní Náměstí 2

**Stavebník:** Statutární město Karlovy Vary

**Předložená dokumentace:** Zabezpečovací práce – statický posudek, Ing. Petr Hampl

ČKAIT - 0300703, 4/2019

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou projektovou dokumentaci k zabezpečovací práci, předloženou dne 22. 5. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

#### **Podmínky:**

- Dle čl. č. 9.15.1, 9.16 a 12.8, ČSN 730802 a příl. č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., budou v řešených částech objektu řádně označeny únikové cesty, dále zde budou osazeny alespoň 3ks PHP s hasicí schopností min. 34A a doporučuje se použití nouzového osvětlení.

#### **Odůvodnění:**

HZS Karlovarského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Statický posudek – Ing. Petr Hampl ČKAIT - 0300703

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Karlovarského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

plk. Ing. Jaromír Podlaha  
rada  
vedoucí oddělení stavební prevence,  
kontrolních činností a zjišťování příčin požárů