

ROZVOD VTL VODY – AXONOMETRIE ROZVODU



Poznámka :
Parametry : studená pitná voda, Tmax=85°C, 200 bar.
Potrubí 1x DN 16, nerez AISI 304, spojované svary, bude vedeno v objímkách a závěsech pod stropem 1pp. Potrubí bude v jednotlivých koncových bodech ukončeno uzávěrem a rychlospojkou pro napojení mycího zařízení Karcher.
Práce v 1NP koordinovat se stavbou v 1NP!!!

ZPO	HIP	VYPRACOVAL
ING.VODRÁŽKA	ING.DOBIAŠOVSKÝ	ING.DOBIAŠOVSKÝ

INVESTOR : SPLZaK, Lázeňská 2, Karlovy Vary | STUPEŇ | DVZ

ALFA projekt
spol. s r.o.
K PANELÁRNĚ 172
362 32, OTOVICE U K.VARŮ
DS: 9sikmkf; TEL: 602 168 649

KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA – ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ KRENOTECHNIKY, PROPOJE V 1.PP – 2.ETAPA

IO 03 – VYSOKOTLAKÝ VODOVOD

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VED.STŘ. :	ING.PALIVEC
DATUM :	03/2021
MĚŘÍTKO :	1:100
FORMÁT	2xA4
ARCH.Č. :	KV-4113-B/01/V-04.3