



Jan David  
h.david@post.cz

VÁS DOPLŮŽÍ ZNAČKA / ZEL DAE

NAŠE ZNAČKA  
2732/OT/19VYŘIZUJE / LINKA  
Soprová/1165KARLOVY VARY  
20. 11. 2019**K. Vary, Zahradní ulice – oprava opěrné zdi - podmínky o ochraně sítě veřejného osvětlení**

Při realizaci plánovaných akcí dojde ke styku s naším podzemním zařízením.

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení **povolujeme za těchto podmínek:**

1. Křižování zemních prací a souběhy musí být provedeny v **souladu** dle ČSN 73 60 05.
2. Prováděcí organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
  - a.) oznámení na odbor technický – veřejné osvětlení ( dále je OT – VO ) zahájení prací **15 dní předem**
  - b.) prokazatelně oznámí svým pracovníkům přítomnost zařízení veřejného osvětlení a světelně signalizačního zařízení a seznámí je s jeho polohou
  - c.) upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v **ochranném pásmu** kabelu, které je **1m na každou stranu**. V tomto pásmu se nesmí používat nevhodná zařízení a mechanizace
  - d.) zabezpečení zařízení ve výkopu tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením
  - e.) **pozvání zástupce Dopravního podniku p.Kratochvíla - VO ke kontrole uložení a stavu kabelu před záhozem - zápis ve stavebním deníku**
  - f.) okamžité nahlášení poškození kabelu na Dopravní podnik a.s., R. Kratochvíl - 601 123 127

**3. Provoz veřejného osvětlení nesmí být přerušen!!!**

4. Součástí tohoto vyjádření je zakres sítě veřejného osvětlení pod č.254/VO/19 ze dne 20. 11. 2019 (přikládáme)

5. **Vytýčení kabelů veřejného osvětlení zajišťuje fa. Dopravní podnik a.s., Roman Kratochvíl - telefonní číslo 601 123 127**

6. Platnost tohoto vyjádření končí po dvou letech ode dne vystavení

*Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření technického odboru – správy komunikací.*

S pozdravem

Statutární město  
Karlovy Vary  
(73)

Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí technického odboru



**ZAHRADNÍ UL. - PRÁVA OPEVNĚNÍ**

V prostoru vyčleněném na této situaci  
se na účelu podání - vzdušné vedení  
veřejného osvětlení.  
Žádný průběh tohoto vedení je pouze  
informační - nutné výtýk.  
Magistrát města Karlovy Vary  
**TECHNICKÝ ODBOR - VEŘEJNÉ  
OSVĚTLENÍ**

C. vyjádření **254/V0/19** k úkus síťové  
Datum **19.11.2019** Podpis *[Signature]*  
**V0 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

