

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č. 1

Karlovy Vary, Festivalový most M17 – Rekonstrukce

ZADAVATEL

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastupuje: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA – primátorka města

DATUM

3. 5. 2022

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci jsme nikde nenalezli zakreslené záporové pažení. Nevíme, jaké jsou uvažovány ocelové profily. Výpočet 12,16 t se nám zdá pro 60 m příliš vysoký. Žádáme o upřesnění, abychom mohli položky relevantně ocenit.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 1

Zadavatel sděluje, že došlo k administrativní chybě a že správně má být položka 22694 Záporové pažení z kovu dočasné ve výměře 1,842 t, nikoliv 12,160 t. Jedná se o záporovou stěnu délky 4 m (5 zápor á 1,0 m) délka zápor je 6,0 m + v hlavě 1 převázka dl cca 4,5 m vše z HEB 120. V souvislosti s výše uvedenou odpovědí zadavatel předkládá upravenou přílohu Výkaz výměr (neoceněný), která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatelem akceptována.

Příloha:

- Výkaz výměr (neoceněný) - upravený

JG

JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

Magdaléna Bičová

Manažerka veřejných zakázek a dotací

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz