

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Karlovy Vary – Náplavka podél řeky Ohře
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo zadavatele:	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO:	00254657
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic

V Praze dne 3. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

## Dotaz č. 1

**V soupisu prací je v SO 101 položka č.71 Dodávka a montáž plovoucího pontonu dle PD, výměra 1 ks. Dle našich informací není tento druh pontonu vhodný pro lokality, kde bude hojně navštěvován (hrozí možnost poškození). Může zadavatel potvrdit použití pontonu uvedeného v technické zprávě? Může dále zadavatel doplnit způsob kotvení pontonu a vyjádření Povodí Ohře k umístění stavby?**

Odpověď:

Druh pontonu uvedený v technické zprávě bude použit z důvodu snadné demontovatelnosti v případě zvýšené povodňové aktivity – dle požadavku Povodí Ohře s.p. Ponton bude kotven do betonového mola pomocí kotvicích prvků určených výrobcem. Zároveň musí být zajištěna stabilita pontonu vůči proudu řeky pomocí kotvicích lan. Vyjádření Povodí Ohře v příloze.

## Dotaz č. 2

**Dobrý den, vzhledem k požadovanému termínu realizace a dokončení stavby upozorňujeme na skutečnost, že mohou vzhledem k aktuální situaci ve světě (válka na Ukrajině) nastat problémy s dodávkami materiálů. Zejména se jedná o požadovaný mobiliář. Bude tato skutečnost během výstavby nějak objednatelem akceptována?**

Odpověď:

Zadavatel bude postupovat v souladu se zákonem, zejména s ohledem na ustanovení § 222 zákona.

S pozdravem,

.....  
Mgr. Kateřina Koláčková