



bytová jednotka č.108

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

NÁZEV	PLOCHA/m ² /	STĚNY/m ² /	PODLAHA	
01 - KOUPELNA	2,9	16,5	DLAŽBA	6,8 bm
02 - WC	1,1	10,0	DLAŽBA	4,3 bm
03 - SKLAD	5,4	25,0	PVC	10,1 bm
04 - PEČOVATELKY	19,3	51,8	PVC	23,2 bm
05 - KANCELÁŘ	18,9	43,8	PVC	18,1 bm

LEGENDA

- zásuvka jednopólová pod omítku IP44,10/16A. nebo bude vodič ukončen v krabici pro přímé propojení za spotřebičem
- zásuvka jednopólová I20,10/16A,250V
- zásuvková sestava s vypínačem světla pod skříňkami 3+1
- vypínač jednopólový domovní, řaz.1, IP20
- dvojitý vypínač č.5 sériový - lustrový
- PVC rozvaděč 24m s dvířky na povrch
- svítidlo LED 23W stropní, IP44, kulaté Ø380mm, 3000/4000/6500K, 2150Lm, bílé
- světlo do koupelny nad zrcadlo LED 90cm 15W 1200lm 4000K IP44 230V
- světlo LED podlinkové LED/15W/230V
- ochranné pospojování dodatečné
- montážní krabice KU68+věneček+víčko, nebo sporáková přípojka

Projektant: Ing. Jan Hruška—autorizovaný inženýr, ČKAIT 0300158
 Stavebník: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ PEČOVATELEK V BYTOVÉ JEDNOTCE č. 108 v 2.N.P.
 Dům s byty zvláštního určení – Východní č.p.16
ELEKTROINSTALACE 2.N.P.- MEZI MODUL.OSAMI 03-05 / C-D -ZÁPADNÍ STRANA

5