

Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová soutěž o návrh

PITNÝ STOJAN PŘED VŘÍDELNÍ KOLONÁDOU V KARLOVÝCH VARECH

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE č. 2

Dodatečná informace č. 1 k datu 15. 3. 2023 dle odst. 7/3 Soutěžních podmínek ve smyslu §98 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a ve smyslu §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA.

Zadavatel byl v souvislosti s výše uvedenou architektonickou soutěží požádán o vysvětlení soutěžní dokumentace formou odpovědi na dotazy, které tímto poskytuje.

Zadavatel
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Náměstí dr. Milady Horákové 2041
360 01 Karlovy Vary

Dotaz č. 8:

Má mít vřídelní pítka pouze jeden vývod s vodou, nebo jich může být více?

Odpověď:

Počet vývodů pro vřídelní vodu na pitném stojanu není v soutěžním zadání (Příloha P01 Soutěžních podmínek) určen. Je tedy ponechán na invenci zpracovatele soutěžního návrhu. Čím více vývodů bude stojan mít, tím bude náročnější následná údržba celého díla.

Dotaz č. 9:

Můžete prosím účastníkům soutěže poskytnout dokumenty: P02_Vzor údajů o účastníkovi soutěže, P03_Vzor čestného prohlášení, P06_Vzor textové části v otevřeném formátu (např. DOC/DOCX) pro snadnější vyplnění a dodržení jednotné grafické úpravy.

Odpověď:

Vyplnění a jednotná grafická úprava výše zmíněných dokumentů přesně dle daných vzorů není závazné. Otevřený formát však bude přístupný v záložce se zadávací dokumentací.

Dotaz č. 10:

Jaká je mocnost vrstvy zeminy (násypu) včetně dlažby nad horní úroveň konstrukce stropu stávající revizní komory pod plánovaným pitným stojanem?

Odpověď:

Podle výkresů DPS z 02/2016 je mocnost skladby nad horní úroveň konstrukce stropu stávající revizní komory 250 mm. Rozměr však nelze nyní ověřit a proto je možné, že se od skutečně provedeného může drobně lišit. (Do záložky se zadávací dokumentací přikládáme výkres původního řešení z roku 2016 dokládající tuto skutečnost).

V Karlových Varech dne 15. 3. 2023

Ing. arch. Daniela Vyhlídková
Sekretář soutěže