



služby pro stavby silnic

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,

S.R.O.,

Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ

ZÁPIS

o provedení kopané sondy
na akci „Karlovy Vary, Vyšehradská ul.“ ze dne 30. 5. 2017

Místo provedení sondy: km 0,115 – 0,8 až 1,5 m vlevo od osy

Provedl a zapsal: V. Lojda

Skladba vrstev:

vrstva	tloušťka vrstvy cca [cm]
žulová dlažba	10
podkladní vrstva z písku	15
písčítá zemina s valouny	26
valouny do 125 mm prosypané písčitou zeminou	25
zemina	

Celková hloubka sondy cca 89 cm.

Schválil vedoucí laboratoře
Ing. Rostislav Lojda



SILNIČNÍ
INŽENÝRSKÁ
SPOLEČNOST, s.r.o.

301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103

IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315

Dne: 31. 5. 2017

Pozn.:

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 76 – 89 cm ke stanovení její klasifikace a hodnoty CBR.